

सेवा में,
अधिकासी अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय,
उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण),
उन्नाव।

विषय:- जल जीवन मिशन पोर्टल (jjm.up.gov.in) पर प्राप्त शिकायत संख्या- 23046 के निस्तारण के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके कार्यालय द्वारा जीवन मिशन पोर्टल (jjm.up.gov.in) पर प्राप्त शिकायत की निस्तारण के सम्बन्ध में आख्या चाही गयी है, जो कि निम्नानुसार है:-

क्रम सं०	प्रकरण संख्या	शिकायतकर्ता/ उठाये गये बिन्दु	निस्तारण आख्या
1	223046	श्री राजेन्द्र कुमार, निवासी ग्राम- अहमदाबाद माथर, विकास खण्ड- फतेहपुर चौरासी, जनपद, उन्नाव/ सीसी रोड कटिंग ना करके प्रेशर मशीन के द्वारा पाइपलाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में।	वर्णित शिकायती पत्र में श्री राजेन्द्र कुमार, निवासी ग्राम- अहमदाबाद माथर, विकास खण्ड- फतेहपुर चौरासी, जनपद, उन्नाव/ सीसी रोड कटिंग ना करके प्रेशर मशीन के द्वारा पाइपलाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में शिकायत की गयी है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि ग्राम पंचायत अहमदाबाद माथर, विकास खण्ड- फतेहपुर चौरासी, में कार्यदायी मेसर्स मेघा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० को उक्त ग्राम अहमदाबाद माथर में HDD Method से पाइपलाइन बिछाने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में शिकायतकर्ता को अवगत करा दिया गया है। शिकायतकर्ता संतुष्ट है। कृपया प्रकरण को निच्छेपित करने का कष्ट करें।

भवदीय


(तरुण कुमार त्रिपाठी)
जनरल मैनेजर
मेसर्स मेघा इंजीनियरिंग एण्ड
इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०
उन्नाव

भवदीय



(अम्बरीश विश्वकर्मा)
जूनियर इंजीनियर
खण्ड कार्यालय, उ० प्र० जल
निगम (ग्रामीण),
उन्नाव

भवदीय



(अनिरुद्ध यादव)
सहायक अभियन्ता
खण्ड कार्यालय, उ० प्र० जल
निगम (ग्रामीण),
उन्नाव