| Depth B. GL Meter | Boring Chart | Stratam | Lowered Assembly |
|---|---|---|---|
| 4.57 | | CLAY | 0.64 |
| 10.67 | | FINE SAND | |
| 35.06 | | MEDIUM SAND | |
| 38.11 | | CLAY | 35.46 / 35.50 |
| 41.16 | | FINE TO MEDIUM SAND | 10.00 |
| 44.21 | | CLAY | 45.50 |
| 53.35 | | MEDIUM SAND | 6.03 / 51.53 |
| 62.50 | | CLAY | |
| 74.69 | | SANDY CLAY + KANKAR | 26.87 |
| 77.74 | | VERY FINE SAND | 78.40 |
| 92.99 | | MEDIUM SAND | 8.50 / 86.90 |
| 99.08 | | SANDY CLAY + KANKAR | 2.02 / 88.92 |
| 105.18 | | CLAY | 3.50 / 92.42 |
| | | | 6.12 / 98.54 |

## ASSEMBLY DETAILS

250 m.m. Dia Housing pipe G.L. to 0.64 m A.G.L.
250 m.m. Dia Housing pipe G.L. to 35.40 m B.G.L.
250 X 150 m.m. Dia Reducer 35.40 m to 35.50 m.
150 m.m. Dia Blind pipe 35.50 m to 45.50 m.
150 m.m. Dia Slotted pipe 45.50 m to 51.53 m.
150 m.m. Dia Blind pipe 51.53 m to 78.40 m.
150 m.m. Dia Slotted pipe 78.40 m to 86.90 m.
150 m.m. Dia Blind pipe 86.90 m to 88.92 m.
150 m.m. Dia Slotted pipe 88.92 m to 92.42 m.
150 m.m. Dia Blind pipe 92.42 m to 98.54 m.
150 m.m. Dia .....pipe.....m to.....m"
150 m.m. Dia .....pipe.....m to.....m"
150 m.m. Dia .....pipe.....m to.....m"
150 m.m. Dia .....pipe.....m to.....m"

Total Assembly:- 99.18 m.

## ABSTRACT

1. Drilling Started on - 25.12.2011
2. Drilling Completed on - 30.12.2011
3. Assembly Lowered on - 31.12.2011
4. Drilling Depth - 105.18 m
5. Assembly Lowered - 98.54 m

Housing Pipe 250 m.m. dia- 36.04 m
Blind Pipe 150 m.m. dia - 45.01 m
Slotted Pipe 150 m.m. dia - 18.03 m

Countersigned

Scanned with OKEN Scanner