



# अधिशालसी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय

उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), जालौन  
Email Add.- eeoraidiv@gmail.com, Ph. (O) 05162-258025

पत्रांक 1697 / एम-16 / 58

दिनांक 29-06-2026

सेवा में,

अधिशालसी निदेशक,  
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,  
लखनऊ।

विषय:- नोडल अधिकारी, एस०डब्ल्यू०एस०एम० द्वारा दिनांक 06.05.2026 एवं 07.05.2026 को किए गए निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के निराकरण की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य समन्वयक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 722/JJM/WQ-2/Vol-1/2025-26 (Tech) दिनांक 26.05.2026 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अनुपालन में विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत मै० जी०वी०पी०आर० एवं मै० बी०जी०सी०सी० द्वारा जनपद जालौन में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित/निर्वाध रूप से शुद्ध जलापूर्ति हेतु नोडल अधिकारी, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा दिनांक 06.05.2026 एवं 07.05.2026 को निरीक्षण किया गया था, जिसकी अनुपालन आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(ए०के० गुप्ता)

अधिशालसी अभियन्ता

पृ०सं० व दिनांक-यथोपरि

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (बु०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झांसी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झांसी।

अधिशालसी अभियन्ता

(ए०के० गुप्ता)



9	जी०वी० पी०आर०	<p>सला ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना अंतर्गत विकास खंड डकोर के ग्राम कुसमी में कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी GVPR द्वारा की जा रही पेयजलापूर्ति के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि विगत 4-5 दिनों से ग्राम में पेयजल आपूर्ति बाधित है।</p> <p>ग्राम निवासी श्री कनिया लाल एवं श्री परशुराम द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम में 3-4 दिन में केवल एक बार ही पानी की आपूर्ति की जा रही है, जिससे ग्रामीणों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।</p>	<p>तक प्रारम्भ किए जाने हेतु प्रातेबद्धता व्यक्त की गई है।</p> <p>सला ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत ग्राम कुसमी में 116 घरों में (शत प्रतिशत) विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता के आधार पर नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है तथा कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी मै० जी०वी०पी०आर० को ग्राम में नियमित पेयजल आपूर्ति करने हेतु निर्देशित किया गया है तथा सहायक अभियन्ता, जूनियर इंजीनियर एवं टी०पी०आई० के माध्यम से नियमित अनुश्रवण कर ग्राम में जलापूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।</p>
---	------------------	--	--

JK  
E.E.

		<p>निरीक्षण के दौरान GVPR के APM को निर्देशित किया गया कि उक्त समस्या का तत्काल निराकरण सुनिश्चित करते हुए 10 दिनों के भीतर व्यवस्था को पूर्णतः सुचारु कर ग्रामवासियों को नियमित पेयजलापूर्ति उपलब्ध कराई जाए।</p>	
10	जी०वी०	सला ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना अंतर्गत डकोर ब्लॉक के मल्लपुरा ग्राम	सला ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत ग्राम मल्लपुरा में 120 घरों में विद्युत