



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,

गेट न0-2, जल शोधन संयन्त्र परिसर, भूरागढ़, बाँदा, पिनकोड-210001

पत्रांक :- 611 / M-16 / 104

दिनांक :- 07/07/2026

सेवा में,
अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषय:-स्थलीय निरीक्षण में पाई गई कमियों का निराकरण हेतु अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य समन्वयक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के कार्यालय आदेश संख्या-275/W-14 (एचआर-22)/एडमिन-03/2025-26 दिनांक 27.04.2026 के अनुपालन में चाही गई वॉछित सूचना संलग्न प्रारूप में भरकर अग्रिम कार्यवाही हेतु आपके समक्ष सादर प्रेषित है।
संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विमल कुमार वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य अभियन्ता, (बुन्देलखण्ड क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), झाँसी।
- 2- अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), बाँदा।

अधिशासी अभियन्ता



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, गेट न0-2, जल शोधन संयन्त्र परिसर, भूरागढ़, बाँदा, पिनकोड-210001

पत्रांक :- 611 / M-16 / 04

दिनांक :- 07/07/2026

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषय:-स्थलीय निरीक्षण में पाई गई कमियों का निराकरण हेतु अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य समन्वयक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के कार्यालय आदेश संख्या-275/W-14 (एचआर-22)/एडमिन-03/2025-26 दिनांक 27.04.2026 के अनुपालन में चाही गई वॉछित सूचना संलग्न प्रारूप में भरकर अग्रिम कार्यवाही हेतु आपके समक्ष सादर प्रेषित है।
संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विमल कुमार वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य अभियन्ता, (बुन्देलखण्ड क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), झाँसी।
- 2- अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), बाँदा।

अधिशासी अभियन्ता

SWSM Nodal Officer Inspection Report

S. No.	Nodal Officer Name	District	Inspection Date	Scheme ID	Scheme Name	Village Name	HGL Certification Date (if applicable)	Agency Name/Phase	Regular water supply Status	Road Restoration Target	Road Restoration Completed	OHT Progress Completed (%)	FIITC		Distribution (KM)		Complaints		Observations by Nodal Officer	Compliance Report
													Target	Completed	Target	Completed	Received	Closed		
1	Sewa Lal	Banda	06-May-26	8134904	Amikaur GOV and Tubewell Scheme 28 Nos.	Lasada	24-Apr-23	NCC Ltd	हाँ	1.52	1.52	100.00%	280	305	6.8	8.28	5	5	राजस्व ग्राम सभा में समस्त सिंचणी जलाव समस्त 50 कि०मी०/12 मी० से सही सोत के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। इस सिंचणी जलाव से कुल 02 ग्रामों में क्रमा: सडा एवं बाली में पेयजल आपूर्ति निधीत रोडर के अनुसार की जा रही है। पेयजल उपकरणों के विषय में जानकारी लेने पर उनके द्वारा सड एवं बाली में पेयजल उपकरणों की मरम्मत करवा दी जा रही है। ग्राम में विगत लगभग 04 वर्षों से पेयजल आपूर्ति संचालित है। योजना अधीनस्थान में जा चुकी है।	राजस्व ग्राम सभा में सिंचण के दौरान पेयजल आपूर्ति तथा सड मरम्मत की स्थिति सतर्कता से जाँची गई है। सिंचण उपकरण में कोई भी खराबी नहीं पायी गई।
2	Sewa Lal	Banda	06-May-26	8134904	Amikaur GOV and Tubewell Scheme 28 Nos.	Dohatara	10-Mar-24	NCC Ltd	हाँ	1.53	1.53	100.00%	150	165	4.94	4.94	25	20	राजस्व ग्राम सभा में सिंचण के दौरान पेयजल आपूर्ति तथा सड मरम्मत की स्थिति सतर्कता से जाँची गई है। सिंचण उपकरण में कोई भी खराबी नहीं पायी गई।	
3	Sewa Lal	Banda	06-May-26	8134904	Amikaur GOV and Tubewell Scheme 28 Nos.	Padarathpur	17-Dec-24	NCC Ltd	हाँ	4.3	4.3	100.00%	278	278	7.89	7.89	20	19	राजस्व ग्राम सभा में सिंचण के दौरान पेयजल आपूर्ति तथा सड मरम्मत की स्थिति सतर्कता से जाँची गई है। सिंचण उपकरण में कोई भी खराबी नहीं पायी गई।	
4	Sewa Lal	Banda	06-May-26	8134904	Amikaur GOV and Tubewell Scheme 28 Nos.	Sahoorpur	01-Nov-23	NCC Ltd	हाँ	1.3	1.3	100.00%	118	121	4.01	4.01	4	3	राजस्व ग्राम सभा में सिंचण के दौरान पेयजल आपूर्ति तथा सड मरम्मत की स्थिति सतर्कता से जाँची गई है। सिंचण उपकरण में कोई भी खराबी नहीं पायी गई।	
5	Sewa Lal	Banda	07-May-26	8044758	Khatan GOV	Kathar	24-Apr-23	Larsen & Toubro Ltd	हाँ	0.85	0.85	100.00%	168	168	5.62	5.6	2	2	राजस्व ग्राम सभा में सिंचण के दौरान पेयजल आपूर्ति तथा सड मरम्मत की स्थिति सतर्कता से जाँची गई है। सिंचण उपकरण में कोई भी खराबी नहीं पायी गई।	
6	Sewa Lal	Banda	07-May-26	8044758	Khatan GOV	Narayanpur	12-Aug-23	Larsen & Toubro Ltd	हाँ	3.74	3.74	100.00%	444	552	13.5	13.5	5	5	राजस्व ग्राम सभा में सिंचण के दौरान पेयजल आपूर्ति तथा सड मरम्मत की स्थिति सतर्कता से जाँची गई है। सिंचण उपकरण में कोई भी खराबी नहीं पायी गई।	

(Signature)
(M)