



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

कार्यालय : अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), निकट टोल प्लाजा, मड़वानगर, बस्ती-272002

ई-मेल: eepjnrruralbasti@gmail.com



पत्रांक 649 / M-23 / 17

दिनांक 18 / 09 / 2026

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

विषय: नोडल अधिकारी श्री नवीन वर्मा द्वारा दिनांक 20.08.2026 को जनपद-बस्ती के विकास खण्ड-बहादुरपुर में स्थित भेलवल, माड़न व कैथोलिया पेयजल योजनाओं के निरीक्षण की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि नोडल अधिकारी श्री नवीन वर्मा द्वारा दिनांक 20.08.2026 को जनपद-बस्ती के विकास खण्ड-बहादुरपुर में स्थित भेलवल, माड़न व कैथोलिया पेयजल योजनाओं का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बिन्दु सं० 18 व 20 के अनुपालन आख्या निम्नानुसार है-

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	पेयजल योजना का नाम	निरीक्षण आख्या	अनुपालन आख्या
1	बहादुरपुर	भेलवल	जलकल परिसर में सुधार की आवश्यकता एवं कुछ स्थानों पर वाटर प्रेशर के कम होने की बात ग्रामीणों द्वारा की गयी।	1. जल कल परिसर में वर्षा ऋतु के कारण कुछ स्थानों पर घास उग आयी थी जिसे साफ करा दिया गया है। 2. ग्राम में किसी भी टैप कनेक्शन से वाटर प्रेशर कम नहीं है।
2	बहादुरपुर	माड़न	1. जलकल परिसर में सुधार की आवश्यकता है। 2. FTK प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा अवगत कराया गया है कि उन्हें टेस्टिंग का पैसा प्राप्त नहीं हुआ है।	1. जल कल परिसर में वर्षा ऋतु के कारण कुछ स्थानों पर घास उग आयी थी जिसे साफ करा दिया गया है। 2. FTK प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा कराये गये टेस्टिंग के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
3	बहादुरपुर	कैथोलिया	1. भ्रमण के दौरान पाया गया कि परिसर का कार्य अधूरा है। मुख्य द्वारा नहीं लाग है तथा आटोमेशन का कार्य भी अधूरा है।	1. निरीक्षण के दौरान जलकल परिसर का कार्य प्रगति पर था जिसे पूर्ण करा लिया गया है। मुख्य गेट का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। पेन्टिंग का कार्य प्रगति पर है। जिसे शीघ्र ही पूर्ण करा लिया जायेगा। वर्तमान में आटोमेशन सही करा दिया गया है।

सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



Digitally signed by
SHAFIUR RAHMAN
Date: 18-09-2026
14:38:18
(Shafiur Rahman)
अधिशासी अभियन्ता