



**खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
पाँवर हाउस रोड, मैनपुरी।**

Email ID- tedupjnmainpuri@gmail.com

अनुपालन आख्या

योजना का नाम:- दिहुली ग्राम पेयजल योजना (वि०ख०- बरनाहल)
कार्यक्रम का नाम:- जल जीवन मिशन
निरीक्षण दिनांक:- 20.08.2026

दिहुली ग्राम पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण श्री बी०के० सिंह नोडल अधिकारी राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा दिनांक 20.08.2026 को किया गया। निरीक्षण के दौरान जल निगम के सहायक अभियंता श्री सूरज भान सिंह एवं एन०सी०सी० लि० के डी०पी०एम०- श्री दीपक वर्मा उपस्थिति रहे। जिसकी निरीक्षण आख्या निम्नलिखित है-

बिन्दु संख्या	बिन्दु	अनुपालन आख्या
01	अधिशाली अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम प्रधान द्वारा हस्ताक्षर न किये जाने के कारण परियोजना हर घर जल प्रमाणित नहीं है। इसके अतिरिक्त O&M के अभिलेख पर भी प्रधान द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं। परन्तु परियोजना O&M की सूची में पोर्टल पर अंकित है। ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि कुछ घरों में पानी नहीं आ रहा है। जिसके क्रम में सहायक अभियंता श्री सूरजभान द्वारा अवगत कराया गया कि इस ग्राम में टुल्लू पम्प लगाने जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। जिससे आगे के घरों में प्रेसर एवं नियमित जलापूर्ति प्रभावित हो रही है। निर्देशित किया गया कि योजना पर अधिशाली अभियंता, सहायक अभियंता एवं जूनियर इंजी०, आई०एस०ए० एवं टी०पी०आई० सम्बन्धित ग्राम प्रधान से समन्वय स्थापित करते हुये जलापूर्ति में आ रही समस्या का तत्काल निस्तारण करायें। इसके अतिरिक्त पम्प हाउस पर बॉल राइटिंग पुनः कराने एवं अवर जलाशय की सीढ़ियों पर गेट लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निरीक्षण के समय परिलक्षित कमियों का निस्तारण करा दिया गया है।

भवदीय

(अरुण सिंह)

अधिशाली अभियंता