



उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण)
खण्ड कार्यालय, तुलापुर पानी की टंकी, झूँसी, प्रयागराज।



पत्रांक 2316 / W-27 / 169 दिनांक 22.09.26

सेवा में,

राज्य समन्वयक
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

विषय:- जनपद प्रयागराज में नोडल अधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान पायी गयी कमियों की निस्तारण आख्या प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक 2303/2026/Admin-1 दिनांक 18.08.2026 के क्रम में जनपद प्रयागराज में आपके द्वारा नोडल अधिकारी के रूप में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्मित पेयजल योजनाओं का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पायी गयी कमियों का निराकरण करते हुए अनुपालन आख्या सादर प्रेषित है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

अधिशाली अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्त-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-अधिशाली निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- 2-मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 3-मुख्य अभियन्ता (कान०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कानपुर।
- 4-अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज।
- 5-अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, प्रयागराज।
- 5-सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर।

अधिशाली अभियन्ता

जल जीवन मिशन अन्तर्गत दिनांक 19.08.2026 को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के स्टेट नोडल द्वारा विकास खण्ड बहादुरपुर में देवरिया पेयजल योजना का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के उपरान्त दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या।

क्र०सं०	बिन्दु	अनुपालन आख्या
1	उक्त ग्राम के आंगनबाड़ी एवं पंचायत भवन में नल कनेक्शन नहीं पाया गया।	उक्त स्थानों पर नल कनेक्शन कराने हेतु फर्म को निर्देशित कर दिया गया है, परन्तु निजी भूमि होने के कारण अवरोध हो रहा है जिसके लिए प्रशासन से सहयोग लेकर कार्य कराया जा रहा है।
2	क्लोरीनेशन युक्त जलापूर्ति न किये जाने की शिकायत की गयी।	क्लोरीनेशन युक्त जलापूर्ति की जा रही है।
3	मोटर मरम्मत कराने के सम्बन्ध में।	वर्तमान में योजना के मोटर का मरम्मत करा दिया गया है एवं स्पेयर मोटर भी उपलब्ध करा दी गयी है।
4	पानी की नियमित जांच कराने हेतु।	नियमित जांच कराने उपरान्त ही जलापूर्ति की जाती है।
5	उक्त ग्राम में नये हाउस कनेक्शन की मांग की गयी।	कनेक्शन किया जा रहा है।
6	वर्षा ऋतु में जो रोड़ धंस गयी है उसका पुनः पुर्नस्थापन कराने के सम्बन्ध में।	पुनः सड़क पुर्नस्थापन कराने हेतु सम्बन्धित फर्म को निर्देशित कर दिया गया है, जिसका कार्य प्रगति पर है।
7	भारी बारिश होने के कारण योजना परिसर जल भराव है।	जिला पंचायत राज अधिकारी से अनुरोध किया गया है कि पेयजल योजना के नजदीक तालाब की बाउण्ड्री जीर्णोधार करा दिया जाये, जिससे परिसर में जल भराव न हो सके।
8	कुछ शरारती व्यक्तियों द्वारा सरकारी कार्यों में व्यवधान किया जा रहा है।	प्रशासन का सहायता ली गयी है। ऐसी स्थिति वर्तमान में नहीं है।

अधिशाली अभियन्ता