

दिनांक 07.08.2025 को अघोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जनपद में 'जल जीवन मिशन' के तहत नियमित जलापूर्ति तथा आ रही समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद में 'जल जीवन मिशन' के तहत नियमित जलापूर्ति तथा आ रही समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में आयोजित समीक्षा बैठक का आयोजन अघोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 07.08.2025 को अपरान्ह 12:30 बजे से कलेक्ट्रेट, हमीरपुर में सम्पन्न हुई। समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे-

- 1 श्री सन्देश सिंह तोमर, अधिशाषी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) हमीरपुर।
- 2 श्री मानवेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, जल निगम (ग्रामीण) हमीरपुर।
- 3 श्री इमियाज अहमद, डी०टी०एल० सेन्सिटा टेक लि० हमीरपुर।
- 4 श्री धीरेन्द्र मोर्चा, अवर अभियंता जल निगम (ग्रामीण) हमीरपुर।
- 5 श्री अमित वर्मा, अवर अभियंता पी०एन०सी० हमीरपुर।
- 6 श्री शकू कुमार, अवर अभियंता जल निगम (ग्रामीण) हमीरपुर।
- 7 श्री उदय कुमार, श्री हरी इन्फ्रा प्रो० प्रा० लि०।
- 8 श्री प्रिंस सिंह, जय मों लक्ष्मी कन्सट्रक्शन।
- 9 श्री एस. मजूमदार, JWIL-SPML(JV), Hamirpur.
- 10 श्री शशांक JWIL-SPML(JV), Hamirpur.
- 11 श्री सहीत गुप्ता, एन०के०सी० इन्फ्रा।

डी०टी०एल० सेन्सिटा टेक लि० (टी०पी०आई०), हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि पत्थीरा डांडा ग्राम समूह पंचजल योजनाअन्तर्गत योजना के लगभग समस्त कार्य पूर्ण कर लिये जाये। ग्राम खण्डेहीजार, पि०ख० सुमेरपुर व ग्राम किनुनपुर, काठिन, लक्ष्मण का डेरा तथा मोहनपुरवा, विकास खण्ड भौदहा में जलापूर्ति शून्य है। ग्राम कालीजीजार, पि०ख० सुमेरपुर तथा ग्राम बरसावा, सौली, गुरदहा, इसौली, धिरका, भदुरी, भेरता, तिन्दुही व भानी का डेरा-2, पि०ख० भौदहा में जलापूर्ति 20-30%, ग्राम रोहारी, घटकना, छिमीली, मकरौवा, विदारवा पि०ख० भौदहा में जलापूर्ति 35-40%, ग्राम भावा परधा, धिरकाव उरदना, बाक व विपरीया, पि०ख० भौदहा में जलापूर्ति 45-50% ग्राम बाही, पासा रेपुरा व बिनाही पि०ख० सुमेरपुर तथा ग्राम परेहटा विगतना, चकदहा, बिहरका गेहबरा, छानी व पाटनपुर पि०ख० भौदहा में जलापूर्ति 60-70% एवं ग्राम चन्दौलीतीर सुमेरपुर व ग्राम भानी उरदना, टोलाभाक, छिमीली, बज्जा, सिमीली, कमरखन्ना व पड़ोरी पि०ख० भौदहा में जलापूर्ति 75-85% की जा रही है।

डी०टी०एल० सेन्सिटा टेक लि० (टी०पी०आई०) हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि पि०ख० सुमेरपुर के ग्राम इसौली में पाइपरी लकून की तरह पानी नहीं जा रहा है। ग्राम टिकरीली में बबू के घर से धर्मपाल के घर तक, श्याम गुप्ता, राजकुमार, राजन निचाद, मुकुन्दन आदि के घर में जलापूर्ति नहीं है तथा सौर के घर के पास लीकेज बना हुआ है। ग्राम मोहर में दिनेश मिश्रा के घर से श्रीपाल के घर तक, नीरज शिवदरे के घर से बबू के घर तक जलापूर्ति नहीं है व रामभूता सद्दु के घर के पास, लातार के पास तथा कस्तू खादव के घर के पास लीकेज है। ग्राम चन्दौलीतीर में विजय मंदिर के पास, छज्जूखान के घर से देवी

१

१

प्रसाद के घर तक जलापूर्ति नहीं है। ग्राम अमिरता में आटा चक्की से पाल मोहल्ला तक जलापूर्ति नहीं हो रही है। ग्राम गहतौली में जयकरन विश्वकर्मा के घर से मुन्नीलाल विश्वकर्मा के घर तक पानी नहीं पहुँच रहा है, जयकरन विश्वकर्मा के घर के सामने लीकेंज है तथा ग्राम में लगभग 20 परिवार नये कनेक्शन किये जाने की माँग कर रहे हैं। ग्राम जलाला में झन्नु, विन्दापाल, कमल, शिवकरन आदि के घरों में जलापूर्ति नहीं है तथा कल्लू के घर के सामने लीकेंज है। इसी प्रकार वि०ख० मौदहा के ग्राम रुरीपारा में 04 स्थानों पर लीकेंज है। ग्राम सिलौली में शिवा तिवारी, बदी यादव, चुन्नुबाद, पन्ना यादव, कल्लू धोयी, शिवगंगल, महेश, राजेश आदि लगभग 55 परिवारों को अभी तक नल के माध्यम से जलापूर्ति नहीं है। ग्राम भभनी का डेरा-2 में लगभग 90 परिवारों को जलापूर्ति नहीं है। ग्राम पलरा में यासीन, शाकीन, भाकीर, सुलतान, जालान्धर, रामसिंह यादव, बरदानी, शिवशंकर, अक्वेष, सुनील बच्चा वर्मा अनीश पप्पू, नवाब अली आदि के घरों में जलापूर्ति नहीं है। ग्राम पाटनपुर में केला देवी मंदिर के पास 10 घरों में पानी नहीं जा रहा है। ग्राम टोलामाफ में अक्वेष कुमार, राममोहन, पूरन यादव, प्रमोद यादव आदि के घर कनेक्शन नहीं किया गया है। ग्राम वादीकला में ब्रजेश को कनेक्शन दिया जाना शेष है, राम किशोर सिंह और कुशवाहा मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा है। ग्राम फत्तेपुरवा, जिगनोडा में जलापूर्ति प्रतिदिन नहीं की जा रही है। ग्राम बख्खा में मेन लाइन लीकेंज के कारण 100 प्रतिशत जलापूर्ति नहीं है। ग्राम छोटा लेवा तथा बडा लेवा में ऊँचाई वाले स्थानों पर पानी नहीं जा रहा है। ग्राम छेडीवेनी में पानी की आपूर्ति पंडित मोहल्ले में चार घरों में तथा ऊँचाई वाले स्थानों पर नहीं है। कार्यदायी फर्म द्वारा लीकेंज पाइप लाइन मरम्मत/शिकायतों के निस्तारण हेतु पर्याप्त मानवश्रम नहीं लगाया गया है, जिसके कारण शिकायतों का ससमय निस्तारण नहीं किया जा रहा है व शत-प्रतिशत परिवारों को नियमित जलापूर्ति नहीं हो पा रही है।

कार्यदायी फर्म द्वारा शत-प्रतिशत परिवारों को जलापूर्ति/शिकायतों का ससमय निस्तारण न किये जाने पर असतोष प्रकट किया गया तथा निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मानशक्ति लगाकर शत-प्रतिशत परिवारों को जलापूर्ति सुनिश्चित करे, 07 दिवस के अन्दर अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये।

कार्यदायी फर्म पी एन सी-एस पी एम एल (जेवी) के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि हरीतौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजनांतर्गत शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया जाये। डी०टी०एल०, रोन्सिस टेक लि० (टी०पी०आई०), हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि वि०ख० कुरारा के ग्राम लहरा 30%, ग्राम खरेहटा व शंकरपुर में जलापूर्ति 50%, ग्राम बदनपुर में जलापूर्ति 60%, ग्राम करियापुर, बेहदीना भुज्जपुर में जलापूर्ति 80% एवं ग्राम हरसुन्डी में जलापूर्ति 85% की जा रही है। ग्रामों में शत-प्रतिशत जलापूर्ति नहीं की जा रही है। वि०ख० कुरारा के ग्राम कनौटा डाडा में शिव मंदिर वाली गली में पानी नहीं पहुँच रही है। ग्राम जखेला में पुरानी टंकी से जलापूर्ति की जा रही है तथा ऊँचाई वाले स्थानों पर पानी नहीं जा रहा है। ग्राम गुलाबगंज में रामसिंह, मईयादीन, वीरसिंह, सोनू आदि के घरों में पानी नहीं चल रहा है। ग्राम करियापुर में पुलिया के पास लीकेंज है। ग्राम शंकरपुर में सतेन्द्र, शिवचरन, सोनू, अक्वेष आदि के घरों में जलापूर्ति नहीं है तथा राजबहादुर के घर के पास लीकेंज है। ग्राम बरूआ में पाल बरती, ऊँचाई वाले घरों में मंदिर के पास पानी नहीं जा रहा है। ग्राम भटपुरा डांडा में पुराने नलकूप से जलापूर्ति की जा रही है तथा भटपुरा डांडा, रघवा, रिठौरा डांडा के प्रारम्भ के कुछ घरों में मोटर लगने होने के कारण कुछ घरों में पानी नहीं जा रहा है। ग्राम जमरेही डांडा में पाइप लाइन डैमेज होने के कारण जलापूर्ति नहीं हो रही है। ग्राम भनकीकला में ग्रामवासी मेन पाइप लाइन से कनेक्शन कर खेत की सिंचाई कर रहे हैं। विकास खण्ड मुस्कुरा के बेहदीना

१

१

में 05 जगहों पर, भुजपुर में 03 जगहों, रुरीपारा में 04 स्थानों पर लीकेंज पाया गया। ग्राम कन्धौली में हरिशचन्द्र पाल से रामदीन पाल के घर तक 10 परिवार, सुलभ शांजालय से लेकर मइयादीन के घर तक 25 परिवार तथा परशुराम के घर से चौराम घोषी के घर तक 04 परिवारों को जलापूर्ति नहीं है। ग्राम मरागाँव, न्यूरिया में आशाराम के घर से प्रा0वि0 तक मुख्य राडक पर 20 परिवारों को तथा सार्वजनिक शांजालय से मोदहा रोड तक लगभग 50 घरों में जलापूर्ति नहीं है। ग्राम पहरा में मेन पाइप लाइन लीकेंज है, मानसिंह के घर से राकेश के घर तक 20 परिवार, रामदीन के घर से वृजनन्दन के घर तक 40 परिवार, लोकेन्द्र के घर से उड्डू महाराज के घर तक 10 परिवारों को जलापूर्ति नहीं है। ग्राम हुसैना में शिवबालक के घर से सूरत तिवारी के घर तक 15 परिवार, ग्राम टीहर में जहालाल गुप्ता के घर से अमरनाथ के घर तक 35 परिवार, टेलर से रामफल के घर तक 07 परिवार, दयारंकर पाल के घर से छोटे पाल के घर तक 05 परिवार, रामदारा के घर से कामता चर्मा के घर तक 25 परिवारों को तथा ग्राम निकसोना टीहर में श्याम मौया के घर से शिवधनी मौया के घर तक 10 परिवारों को जलापूर्ति नहीं हो रही है। ग्राम गिहुना में जलापूर्ति बहुत कम अथवा कमी-कमी की जाती है। लोचामऊ (बाधुर युजुग) में मजरा भट्टरा में ऊँचाई पर 03 घरों में पानी नहीं जा रहा है। वि०ख० सरीता के ग्राम राजामऊ में बिना रासायनिक डोजिंग के आपूर्ति की जा रही है, लगभग 09 कनेक्शन किया जाना शेष है तथा ऊँचाई वाले स्थानों लगभग 10 घरों में जलापूर्ति ठीक ढंग से नहीं की जा रही है। ग्राम रिक्वा युजुग में डोजिंग मशीन 02 माह से काम नहीं कर रही है, बिना रासायनिक डोजिंग के आपूर्ति नहीं जा रही है, लगभग 04 कनेक्शन किया जाना शेष है। ग्राम हरगुन्डी में फ्लो मीटर कार्य नहीं कर रहा है, दरवार मोहल्ले में लगभग 15 परिवारों को जलापूर्ति नहीं की जा रही है। वाऊन्डीवाल, स्टाफ क्वार्टर और प्लिथ प्रोटेक्शन में कुछ दरारे पायी गयी है। ग्राम कदोरा में बिना रासायनिक डोजिंग के जलापूर्ति की जा रही है तथा पडित मोहल्ले में लगभग 25 परिवारों को जलापूर्ति नहीं है। ग्राम छेडी बेंनी में पडित मोहल्ले में 04 घरों में तथा ऊँचाई वाले घरों में जलापूर्ति नहीं है, तथा वाऊन्डीवाल में दरार पायी गयी है। ग्राम न्यूलीवारा में बिना रासायनिक डोजिंग के जलापूर्ति की जा रही है, लोधीपुरा मुहाल में लगभग 35 घरों में जलापूर्ति नहीं है। ग्राम बरहरा में लगभग 70 परिवारों को जलापूर्ति नहीं हो रही है। डी०टी०एल०, टी०पी०आई० द्वारा बताया गया कि फर्म द्वारा लीकेंज परम्पत तथा शिकायतों के निस्तारण हेतु पर्याप्त टीम नहीं लगायी गयी है।

शिकायतों का निस्तारण रासमय न किये जाने पर असातोष प्रकट किया गया तथा कार्यदायी फर्म को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त टीम लगाकर पाइप लाइन लीकेंज तथा पेयजल से सम्बन्धित प्राप्त होने वाली शिकायतों का रासमय निस्तारण कराये तथा यदि किसी ग्राम/मोहल्ले में कार्य अवशेष हो तो पूर्ण करा लिया जाय।

कार्यदायी फर्म को निर्देशित किया गया कि योजना से आच्छादित समस्त ग्रामों के प्रत्येक परिवार को निर्धारित रोस्टर के अनुसार तथा दैनिक रूप से शत-प्रतिशत जलापूर्ति सुनिश्चित की जाय तथा पर्याप्त टीम लगाकर शिकायतों का यथाशीघ्र निस्तारण कर अनुपालन आख्या अधि० अमि०, जल निगम ग्रामीण को उपलब्ध कराई जाय।

अधिशारी अभियंता/सहायक अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर को निर्देशित किया कि यह सुनिश्चित कर लिया जाय की पेयजल की आपूर्ति प्रतिदिन व नियमित रूप से रोस्टर के अनुसार शत-प्रतिशत परिवारों को की जा रही है। विगत वर्षों में ग्रीष्म ऋतु में पानी की अधिक समस्या वाले ग्रामों, विशेषतः ऊँचाई पर स्थित ग्राम/मुहल्लों में पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित कर लिया जाय। पेयजल की नियमित

१

२

रूप से जाँच की जाय कि पेयजल की आपूर्ति मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, सेन्सिस टेक लि0(टी0पी0आई0) को निर्देशित किया कि प्रतिदिन 10 ग्रामों का निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध करायी जाय। जनपद में बाढ के दृष्टिगत पानी नियमित जाँच करायी जाये। जनप्रतिनिधियों द्वारा रेखांकित किये गये ग्रामों में पानी उपलब्धता शत प्रतिशत सुनिश्चित की जाये। जिन ग्रामों में रोड खोदे गये हैं वह अविलम्ब ठीक कराये जाये। पतारा ग्राम की हरिजन बस्ती में पानी सप्लाई सुनिश्चित की जाय। सभी समस्याओं का निराकरण शत प्रतिशत करा लिया जाये।

निर्देशित किया गया कि अधिशारी अभियता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर, टी0पी0आई0 तथा पी0एम0सी0 व्यक्तिगत रुचि लेते हुए व निरंतर पर्यवेक्षण करते हुए कार्य मानक के अनुरूप, गुणवत्तापूर्ण तथा स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप कराये तथा कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाय।

अन्त में सभी को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गयी।


अपर जिलाधिकारी

(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)

हमीरपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(An ISO 9001:2015 Certified Collectorate)

1059

पत्र संख्या- /न0गंगे-पे0यो0-स0वै0(2025-26)

दिनांक- 26 अगस्त, 2025

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ। (ई-मेल)
- 2 जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
- 3 अधिशारी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- 4 मुख्य अभियन्ता, एस0डब्ल्यू0एस0एम0, लखनऊ। (ई-मेल द्वारा)
- 5 मुख्य अभियता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) झांसी। (ई-मेल द्वारा)
- 6 अधीक्षण अभियता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बांदा।
- 7 अधिशारी अभि0, जल निगम(ग्रामीण), हमीरपुर को इस निर्देश के साथ कि समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए 05 दिवस के अन्दर अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये।
- 8 अधिशारी अभियता वि0/यां0, जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट। (ई-मेल द्वारा)
- 9 डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, सेन्सिस टेक लि0 (टी0पी0आई0)/सुपरविजन इंजी0, पी0एम0सी0 हमीरपुर।
- 10 प्रोजेक्ट मैनेजर, पी0एन0सी0/जनरल मैनेजर, जे0डब्ल्यू0आई0एल0, हमीरपुर को अनुपालनार्थ।
- 11 पुनंगठन योजना की समस्त कार्यदायी फर्मों को अनुपालनार्थ। (ई-मेल द्वारा)


अपर जिलाधिकारी

(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)

हमीरपुर।