

मा0 सदस्य विधान परिषद, डॉ0 बाबूलाल तिवारी जी द्वारा दिनांक 26.05.2025 को
जनपद- कौशाम्बी के विकास खण्ड- मंझनपुर के ग्राम पंचायत- अम्बावां पश्चिम में
जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित पाइप पेयजल योजना का निरीक्षण
प्रतिवेदन।

मा0 सदस्य विधान परिषद, डॉ0 बाबूलाल तिवारी जी द्वारा जनपद- कौशाम्बी के विकास खण्ड- मंझनपुर की ग्राम पंचायत- अम्बावां पश्चिम में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 24.05.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे :-

- इं0 जैपाल सिंह, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), कौशाम्बी।
- इं0 अर्पित उपाध्याय, सहा0 अभि0(SWSM), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), कौशाम्बी।
- इं0 शशांक मिश्रा, जूनि0इंजी0, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), कौशाम्बी।
- इं0 भूपेन्द्र सिंह, जनरल मैजेजर, मे0 बाबा जी0 ए0 इन्फ्रा(जे0वी0), मंझनपुर, कौशाम्बी।
- इं0 मो0 आरिफ खान, प्रोजेक्ट मैजेजर, मे0 बाबा जी0 ए0 इन्फ्रा(जे0वी0), मंझनपुर, कौशाम्बी।
- प्रतिनिधि टी0पी0आई0 एजेन्सी, मंझनपुर कौशाम्बी।

1. **अम्बावां पश्चिम पेयजल योजना :-** योजना के अन्तर्गत 01 नग उच्च जलाशय 150 कि०ली०/12 मी० स्टेजिंग, 7.773 किमी० वितरण प्रणाली, 01 नग नलकूप, 01 नग पम्प हाउस, बाउण्ड्रीवाल तथा 411 गृह संयोजन के कार्य प्रस्तावित हैं। जिसके सापेक्ष योजना के समस्त कार्य पूर्ण पाये गये हैं तथा खोदी गयी सड़कों का रेस्टोरेशन कार्य भी पूर्ण कराया गया है। योजना से नियमित जलापूर्ति सुचारु रूप से जलापूर्ति पायी गयी तथा ग्रामीण द्वारा सुबह- शाम 02 घण्टे पानी प्राप्त होने की पुष्टि भी की गयी। योजना के समस्त कार्य संतोषजनक पाये गये हैं।



Latitude: 25°31'42"N
Longitude: 81°24'57"E
Elevation: 113.6618 m
Accuracy: 8.0 m
Time: 26-05-2025 15:00
Note: Ambwa pashchim



Latitude: 25°31'42"N
Longitude: 81°24'57"E
Elevation: 116.1581 m
Accuracy: 8.0 m
Time: 26-05-2025 14:57

मा0 सदस्य विधान परिषद जी द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित की गयी पेयजल योजना के निर्माण कार्यो पर संतुष्टि व्यक्त की गयी तथा नलकूप संचालन हेतु विद्युत आपूर्ति के विकल्प के रूप में सोलर एनर्जी का प्रयोग किये जाने की प्रशंसा की गयी। मा0 सदस्य विधान परिषद जी नियमित रूप से जलापूर्ति बनाये रखने के निर्देश दिये गये।

(जैपाल सिंह)

अधिसासी अभियन्ता/
सदस्य सचिव, डी.डब्लू.एस.एम.
कौशाम्बी।

कार्यालय अधिसासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), कौशाम्बी।

पृ0सं0- 15/निरीक्षण रिपोर्ट/ Hm.MLC / 03 दिनांक :- 26/05/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा0 सदस्य विधान परिषद, डॉ0 बाबूलाल तिवारी जी को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, कौशाम्बी।
3. मुख्य विकास अधिकारी, कौशाम्बी।
4. समस्त सहा0 अभि0/जूनि0 इंजी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा0 सदस्य विधान परिषद, डॉ0 बाबूलाल तिवारी जी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुये पेयजल योजना से नियमित क्लोरीनयक्त जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।
5. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 बाबा जी0ए0 इन्फ्रा(जे0वी0), मंझनपुर, कौशाम्बी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मा0 सदस्य विधान परिषद, डॉ0 बाबूलाल तिवारी जी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुये पेयजल योजना से नियमित क्लोरीनयक्त जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।

अधिसासी अभियन्ता

आज दिनांक 26/05/2025 को जनपद - कौशाम्बी के ब्लॉक - मंसनपुर की अम्बावां पश्चिम ग्रामीण पाइप पैमजल योजना का निरीक्षण किया गया। योजनांतर्गत टंकी, पाइप लाइन, सड़क पुनर्स्थापना इत्यादि समस्त कार्य पूर्ण पाये गये। योजना पर जलापूर्ति सुचारु अवस्था में पायी गयी। ग्रामीणों द्वारा सुबह-राम 02 घंटे पात्री प्राप्त होने की जानकारी दी गयी। अन्य सभी चीजें सतौषजनक पायी गयी।

विद्युत आपूर्ति के विकल्प के रूप में सौर सनर्जी का प्रयोग करके लागत में कमी की गयी और सुविधा जनक बनाया गया।

26/5/25
2ll
डॉ० बाबूलाल तिवारी
सदस्य विधान परिषद्
भा०ज० पा०