

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय,
65, बी कैण्टोनमेंट नदेसर (टी0बी0 टावर के पास) वाराणसी - 221002

पत्राक- 1151 / अनुपालन आख्या / 52 दिनांक- 01.08.2026

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
वाराणसी।

विषय:- समाचार पत्र में प्रकाशित निगेटिव न्यूज के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सामाचार पत्र में प्रकाशित निगेटिव न्यूज संदर्भ में आख्या निम्नानुसार है-

क्र0सं0	संदर्भ	सही/ गलत	आख्या	समय सीमा
1	2	3	4	5
1	जल जीवन मिशन का बोर खराब, पम्प से निकल रहा बालू, गिट्टी वाला पानी	सही	जनपद वाराणसी के विकास खण्ड आराजीलाइन के बसन्तपट्टी ग्राम में खण्ड कार्यालय के अधीनस्थ बसन्तपट्टी पेयजल योजना के नलकूप की जाली फटने के कारण अत्यधिक गंदा एवं बालू युक्त पानी आ रहा है, जिसके कारण जलापूर्ति बन्द करा दी गयी है। वर्तमान में नलकूप रिबोर की आवश्यकता है। उक्त योजना के रिबोर कराने की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है। अधिशासी अभियन्ता (वि0/या0), खण्ड कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया है कि रिबोर का कार्य 01 माह के अन्दर पूर्ण कराकर पेयजल की समस्या का समाधान कर दिया जायेगा।	01 माह

भवदीय

Amair
अधिशासी अभियन्ता

प्र0सं0-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी।
2. अधिशासी अभियन्ता (वि0/या0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
3. सम्बंधित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर।

दिनांक-

अधिशासी अभियन्ता