



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

अधिशायी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) भदोही-221304

E-Mail Id-eeupjnsrn@gmail.com CUG Mobile No.- +91 9473942678



पत्रांक
सेवा में,

4377 / कार्य - 65

/ 33

दिनांक- 13.08.2026

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम ग्रामीण,
6 राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ।

विषय :- दैनिक भास्कर के न्यूज ई-पेपर में दिनांक 13.08.2026 में प्रकाशित " कुसौली में जल जीवन मिशन पाइप लाइन फटी: सड़क किनारे खुदाई से पानी भरा, राहगीर परेशान" होने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक दैनिक भास्कर के न्यूज ई-पेपर में दिनांक 13.08.2026 में प्रकाशित " कुसौली में जल जीवन मिशन पाइप लाइन फटी: सड़क किनारे खुदाई से पानी भरा, राहगीर परेशान" होने के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि समाचार पत्र में प्रकाशित खबर विकास खण्ड - ज्ञानपुर, स्थित कुसौली पाइप पेयजल योजना से सम्बन्धित नकारात्मक न्यूज प्रकाशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन योजना अन्तर्गत जनपद में प्रत्येक ग्रामवासी को शुद्ध जलापूर्ति कराये जाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत की गयी थी, जिसके अन्तर्गत जनपद में फेज I के अन्तर्गत चयनित एजेन्सी जी०ए०इन्फ्रा-बाबा द्वारा ग्राम पंचायत कुसौली (सम्मिलित राजस्व ग्राम कुसौली) में पेयजल योजना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। योजना में प्रश्नगत योजना में 01 नग नलकूप, 01 नग पम्प हाउस, 01 नग शिरोपरि जलाशय, 01 नग सोलर पैनल, 01 नग बाउण्ड्रीवाल, 10.13 किमी० वितरण प्रणाली एवं 265 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यो के सापेक्ष नलकूप, पम्प हाउस, बाउण्ड्रीवाल, वितरण प्रणाली, गृह जल संयोजन, शिरोपरि जलाशय के कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग सड़क चौड़ीकरण कराये जाने के दौरान पूर्व में बिछायी गयी पाइप लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिये जाने के कारण सड़क के किनारे जल का जमाव हुया है जिसे यथाशीघ्र मरम्मत करा दिया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या आप महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

भवदीय

अधिशायी अभियन्ता

पृ०स० व दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य अभियन्ता (वाराणसी), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) वाराणसी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) मीरजापुर।
3. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें।
4. मेसर्स जी०ए०इन्फ्रा-बाबा ज्ञानपुर, भदोही को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त कार्यो को ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

अधिशायी अभियन्ता