



मो० नं० : 9473942738

अधिशायी अभियन्ता खण्ड कार्यालय
उत्तर प्रदेश जल निगम, (ग्रामीण) कानपुर देहात।

पत्रांक
सेवा में,

10463

/ डब्लू-52

/ 94

दिनांक 20.08.2026

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय:- ई० समाचार पत्र हिन्दुस्तान समाचार पत्र के दिनांक 13.08.2026 के संस्करण में प्रकाशित
“तकनीकी खामी के चलते बंद पेयजल आपूर्ति” के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक हिन्दुस्तान समाचार पत्र के दिनांक 13.08.2026 के संस्करण में प्रकाशित
“तकनीकी खामी के चलते बंद पेयजल आपूर्ति” के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि अवगत कराना
है कि ग्राम लालपुर सरैया विकास खण्ड मैथा जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत निर्मित लालपुर
शिवराजपुर पेयजल योजना में सम्मिलित है। उक्त योजना में 05 नग मजरे क्रमशः देवीपुर, खम्हर,
लालपुर शिवराजपुर, नौगांव एवं सरैया सम्मिलित है। जिसका संचालन एवं अनुरक्षण कार्यदायी
संस्था हेतवी कन्सल्टेशन लि० के द्वारा किया जा रहा है।

उक्त पेयजल योजना में ट्रान्सफार्मर खराब हो गया था, जिसके फलस्वरूप योजना की पेयजल
आपूर्ति प्रभावित हुई। प्रकरण संज्ञान में आने के उपरान्त संबंधित कार्यदायी संस्था को तत्काल
आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। कार्यदायी संस्था द्वारा ट्रान्सफार्मर ठीक करा दिया
गया है तथा वर्तमान में योजना से पेयजल आपूर्ति सुचारु रूप से संचालित की जा रही है।

सादर सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

अधिशायी अभियन्ता

पृ०सं०

/ डब्लू-52 /

दिनांक.....

प्रतिलिपि:-मुख्य विकास अधिकारी, महोदय कानपुर देहात को सादर अवलोकनार्थ।

1. जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
2. जिला सूचना अधिकारी, कानपुर देहात।

अधिशायी अभियन्ता