



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बथुआ गॉंधीघाट नकहरा रोड, मीरजापुर।
Email Id- jalnigam3@gmail.com Mo. No.- 9473942677

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
मीरजापुर।

पत्रांक 10754 / एम-6 / 173 दिनांक 29-08-2026
विषय:- जनपद मीरजापुर के हिन्दुस्तान ई-समाचार पत्र में दिनांक 25.08.2026 को "शीतला धाम में श्रद्धालु दूषित पानी पीने को मजबूर" शीर्षक से प्रसारित समाचार की आख्या।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि जनपद मीरजापुर के हिन्दुस्तान ई-समाचार पत्र में दिनांक 25.08.2026 को "शीतला धाम में श्रद्धालु दूषित पानी पीने को मजबूर" शीर्षक शिकायत प्राप्त हुई है। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि जल निगम द्वारा पूर्व निर्मित आराजी लाइन सुल्तानपुर पेयजल योजना से जलापूर्ति की जाती है। उक्त पेयजल योजना पर पाइप लाइन लीकेज हो जाने के कारण गन्दा पानी जा रह था, उक्त पाइप लाइन लीकेज मरम्मतीकरण का कार्य पूर्ण कराकर शुद्ध जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है।



भवदीय

(Signature)

अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1 मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
 - 2 मुख्य विकास अधिकारी, मीरजापुर।
 - 3 जिला सूचना अधिकारी, मीरजापुर।

अधिशासी अभियन्ता