



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

अधिकासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम, वाराणसी।
65, बी कैप्टोनमेंट नदेसर (टी०वी० टावर के पास) वाराणसी - 221002

पत्रांक-

/ अनुपालन आख्या /

दिनांक-

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय:- अमर उजाला समाचार पत्र में प्रकाशित निगेटिव न्यूज के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अमर उजाला समाचार पत्र में प्रकाशित निगेटिव न्यूज संदर्भ में आख्या निम्नानुसार है-

क्र. सं.	संदर्भ	सही / गलत	आख्या	समय सीमा
1	2	3	4	5
1	पानी टंकी के गेट पर ताला जड़कर दो घण्टे किया प्रदर्शन।	सही	उक्त खबर विकास खण्ड हरहुआ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुर्दहा में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्मित पेयजल योजना से सम्बन्धित है। पंचायतीराज विभाग द्वारा सीवर लाइन बिछाने के दौरान राजभर बस्ती एवं प्रजापति बस्ती को जाने वाली पेयजल पाइप लाइन को 180 मी० की लम्बाई में क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिसके कारण उक्त बस्तियों में जलापूर्ति बाधित है। उक्त क्षतिग्रस्त पाइपलाइन के मरम्मत हेतु पंचायतीराज विभाग को रु० 3.09 लाख का प्राक्कलन प्रेषित किया गया है, साथ ही पत्र के माध्यम से क्षतिग्रस्त पाइप लाइन को मरम्मत करने का अनुरोध किया गया है। इसके पूर्व भी पंचायतीराज विभाग द्वारा अन्य बस्तियों में सीवर लाइन बिछाने के दौरान लगभग 50मी० पाइपलाइन क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जिसे मे० एल०एड०टी० द्वारा स्वयं के खर्च से मरम्मत कराकर जलापूर्ति बहाल की गई थी। ठाकुर एवं हरिजन बस्ती में कनेक्शनों में लीकेज हो जाने के कारण कुछ घरों में जलापूर्ति बाधित है। आगामी 05 कार्य दिवस में लीकेज को ठीक कराकर जलापूर्ति की जायेगी। शेष अन्य बस्तियों में मुर्दहा पेयजल योजना से जलापूर्ति की जा रही है।	-

सादर सूचनार्थ।

भवदीय

अधिकासी अभियन्ता

पृ०सं०-

1030

/ अनुपालन आख्या / 45

दिनांक-08.07.2026

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- मुख्य अभियन्ता (वा०क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
- सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जू०ई०।
- मे० एल०एड०टी०, वाराणसी।

अधिकासी अभियन्ता