



उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण)

अधिकासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),

मंझनपुर, कौशाम्बी- 212207

पत्रांक : 3923/

M-8

/ 75

दिनांक : 14/07/26

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय—

दैनिक भास्कर न्यूज में प्रसारित समाचार "आलमचंद-हरायपुर में जल जीवन मिशन पाइपलाइन फटी: दर्जनों स्थानों पर रिसाव, घरों में दूषित पानी की आपूर्ति" की निस्तारण आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 11.07.2026 को दैनिक भास्कर न्यूज में प्रसारित समाचार "आलमचंद-हरायपुर में जल जीवन मिशन पाइपलाइन फटी: दर्जनों स्थानों पर रिसाव, घरों में दूषित पानी की आपूर्ति" के सन्दर्भ में सादर अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण की स्थलीय जाँच जूनियर इंजीनियर से करायी गयी है। जाँचोपरान्त जूनियर इंजीनियर द्वारा अवगत कराया गया कि आलमचन्द्र ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत पूर्व बिछायी गयी मुख्य A.C. पाइप लाइन में लीकेज पाया गया है, चूँकि लीकेज अत्यधिक पुरानी A.C. पाइप लाइन में होने के कारण लीकेज की मरम्मत हेतु आवश्यक सामग्री एवं मैनपावर की व्यवस्था की जा रही है, 02-03 दिवस के अन्दर लीकेज मरम्मत का कार्य करा लिया जायेगा। साथ ही साथ ग्राम में क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति की जा रही है, जिससे दूषित पेयजल आपूर्ति होने की सम्भावना नगण्य है।

आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

अधिकासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. जिलाधिकारी महोदय, कौशाम्बी।
2. मुख्य विकास अधिकारी, महोदय कौशाम्बी को सादर सूचनार्थ।
3. जिला सूचना अधिकारी, कौशाम्बी।

अधिकासी अभियन्ता



Latitude: 25.550844
Longitude: 81.584037
Elevation: 111.48±9.38 m
Accuracy: 14.05 m
Time: 07-14-2026 14:06
Note: Alamchandr

