



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,

खण्ड कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण)
पनकी रोड बाटर इन्टेक परिसर, अर्मापुर,
कालपी रोड, कानपुर नगर-208009
☎9473942735 ✉ee2pdjainigamknp@yahoo.in



पत्रांक: 2947/W-13 /380

दिनांक 16/07/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय: अमर उजाला समाचार पत्र के ऑनलाइन संस्करण में प्रकाशित खबर "कानपुर पेम गांव में जल जीवन मिशन फेल, लाखों खर्च के बाद भी नलों में नहीं आया पानी" के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयक अमर उजाला समाचार पत्र के ऑनलाइन संस्करण में 16 जुलाई 2026 को प्रकाशित खबर "कानपुर पेम गांव में जल जीवन मिशन फेल, लाखों खर्च के बाद भी नलों में नहीं आया पानी" चौबेपुर ब्लॉक के पेम गांव में जल जीवन मिशन योजना पर लाखों रुपये खर्च होने के बाद भी ग्रामीणों को पेयजल कनेक्शन नहीं मिले हैं। काम अधूरा होने और पाइपलाइन बिछाने के बावजूद आपूर्ति शुरू न होने से ग्रामीण अभी भी पुराने जल स्रोतों पर निर्भर रहने को मजबूर हैं, के सम्बन्ध में लिखा गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत आवंटित फर्म M/s Vindhya Telelinks Ltd.- Gaja Engineering Pvt. Ltd. (JV), Noida द्वारा पेयजल योजना का निर्माण कार्य दिनांक 26.05.2023 से प्रारम्भ किया गया। योजना के अन्तर्गत ओ०एच०टी०, पम्प हाउस तथा सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान में योजना के शेष कार्य प्रगति पर हैं।

योजना का ट्रायल एण्ड रन कार्य प्रारम्भ किया गया था, किन्तु पी०डब्ल्यू०डी० द्वारा सड़क चौड़ीकरण के दौरान पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण जलापूर्ति बाधित है।

अतः उपर्युक्त आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित है।



भवदीय

[Signature]
अधिशासी अभियन्ता

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कानपुर नगर।
3. मुख्य अभियन्ता(का०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर नगर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर नगर।

अधिशासी अभियन्ता





कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,

खण्ड कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण)
पनकी रॉ वाटर इन्टेक परिसर, अर्मापुर,
कालपी रोड, कानपुर नगर-208009
☎9473942735 ✉ee2pdjalnigamknp@yahoo.in



पत्रांक: 2947/w-13 /380

दिनांक 16/07/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय: अमर उजाला समाचार पत्र के ऑनलाइन संस्करण में प्रकाशित खबर "कानपुर पेम गांव में जल जीवन मिशन फेल, लाखों खर्च के बाद भी नलों में नहीं आया पानी" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अमर उजाला समाचार पत्र के ऑनलाइन संस्करण में 16 जुलाई 2026 को प्रकाशित खबर "कानपुर पेम गांव में जल जीवन मिशन फेल, लाखों खर्च के बाद भी नलों में नहीं आया पानी" चौबेपुर ब्लॉक के पेम गांव में जल जीवन मिशन योजना पर लाखों रुपये खर्च होने के बाद भी ग्रामीणों को पेयजल कनेक्शन नहीं मिले हैं। काम अधूरा होने और पाइपलाइन बिछाने के बावजूद आपूर्ति शुरू न होने से ग्रामीण अभी भी पुराने जल स्रोतों पर निर्भर रहने को मजबूर हैं, के सम्बन्ध में लिखा गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत आवंटित फर्म M/s Vindhya Telelinks Ltd.- Gaja Engineering Pvt. Ltd. (JV), Noida द्वारा पेयजल योजना का निर्माण कार्य दिनांक 26.05.2023 से प्रारम्भ किया गया। योजना के अन्तर्गत ओ०एच०टी०, पम्प हाउस तथा सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान में योजना के शेष कार्य प्रगति पर हैं।

योजना का ट्रायल एण्ड रन कार्य प्रारम्भ किया गया था, किन्तु पी०डब्ल्यू०डी० द्वारा सड़क चौड़ीकरण के दौरान पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण जलापूर्ति बाधित है।

अतः उपर्युक्त आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित है।



भवदीय

अधिशासी अभियन्ता

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कानपुर नगर।
3. मुख्य अभियन्ता(का०क्ष०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर नगर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर नगर।

for Solid
अधिशासी अभियन्ता

