E-mail- ee6upjn_vns@yahoo.com
दूरभाषः कार्यालय– 0542–2505203

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम, वाराणसी।
65, बी कैण्टोनमेंट नदेसर (टी0वी0 टावर के पास) वाराणसी – 221002

पत्रांक– 1057 / अनुपालन आख्या / 49 दिनांक– 17.07.2026

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
वाराणसी।

विषयः– <u>समाचार पत्र में प्रकाशित निगेटिव न्यूज के संबंध में।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक समाचार पत्र में प्रकाशित निगेटिव न्यूज संदर्भ में आख्या निम्नानुसार है–

क्र. सं.	संदर्भ	सही/ गलत	आख्या	समय सीमा
1	2	3	4	5
1	पेयजल ठप, टंकी पर चढ़े बी0डी0सी0 सदस्य।	आंशिक सही	उक्त खबर विकास खण्ड पिण्डरा के ग्राम पंचायत मंगारी पेयजल योजना से सम्बन्धित है। मंगारी पेयजल योजना वर्ष 1988 में निर्मित की गयी थी, जिसकी अभिकल्पन आयु समाप्त हो गयी है। उक्त पेयजल योजना से 288 घरों को जलापूर्ति की जाती है। दिनांक 15.07.2026 को सायंकाल में विद्युत फ्लैक्चुवेशन होने के कारण पेयजल योजना की मोटर जल गयी थी, जिसकी जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक 16.07.2026 को प्रातः काल में इलेक्ट्रीशिन भेजकर मोटर की जॉच करायी गयी। पुरानी योजनाओं पर अतिरिक्त मोटर पम्प की वैकल्पिक प्राविधान नही है, जिसकी जानकारी शिकायतकर्ता बीडीसी सदस्य को दी गयी थी। किन्तु बीडीसी सदस्य द्वारा गैर वैधानिक तरीके से शिरोपरि जलाशय के ऊपर चढ़कर तत्काल मोटर मरम्मत की मांग की जाने लगी, जो कि सम्भव नही था। उक्त प्रकरण की जानकारी प्राप्त होते ही खण्ड कार्यालय के जू0ई0 द्वारा नजदीकी पुलिस चौकी में प्रकरण की जानकारी दी गयी तथा पुलिस की मदद से बीडीसी सदस्य को टंकी से नीचे उतारा गया। मोटर मरम्मत का कार्य दिनांक 20.07.2026 तक कराकर जलापूर्ति सुचारू रूप से चालू करा दिया जायेगा।	03 दिन
2	पेयजल नलकूप के मोटर के लिए पानी टंकी पर चढ़ा बीडीसी।			
3	बीडीसी सदस्य नलकूप की मोटर के लिए टंकी पर चढ़ा।			
4	नलकूप के मोटर के लिए पानी टंकी पर चढ़ा बीडीसी।			
5	50 हजार जनता के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गया बीडीसी।			
6	तीन दिन से पेयजल ठप, टंकी पर चढ़े क्षेत्र पंचायत सदस्य।			

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0– / / दिनांक–

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (वा0क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
3. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जू0ई0।
4. मे0 एल0एण्ड0टी0, वाराणसी।

अधिशासी अभियन्ता

E-mail- ee6upjn_vns@yahoo.com
दूरभाषः कार्यालय– 0542–2505203

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम, वाराणसी।
65, बी कैण्टोनमेंट नदेसर (टी0वी0 टावर के पास) वाराणसी – 221002

पत्रांक– 1057 / अनुपालन आख्या / 49 दिनांक– 17.07.2026

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
वाराणसी।

विषयः– समाचार पत्र में प्रकाशित निगेटिव न्यूज के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समाचार पत्र में प्रकाशित निगेटिव न्यूज संदर्भ में आख्या निम्नानुसार है–

क्र. सं.	संदर्भ	सही/गलत	आख्या	समय सीमा
1	2	3	4	5
1	पेयजल ठप, टंकी पर चढ़े बी0डी0सी0 सदस्य।	आंशिक सही	उक्त खबर विकास खण्ड पिण्डरा के ग्राम पंचायत मंगारी पेयजल योजना से सम्बन्धित है। मंगारी पेयजल योजना वर्ष 1988 में निर्मित की गयी थी, जिसकी अभिकल्पन आयु समाप्त हो गयी है। उक्त पेयजल योजना से 288 घरों को जलापूर्ति की जाती है। दिनांक 15.07.2026 को सायंकाल में विद्युत फ्लैक्चुवेशन होने के कारण पेयजल योजना की मोटर जल गयी थी, जिसकी जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक 16.07.2026 को प्रातः काल में इलेक्ट्रीशिन भेजकर मोटर की जॉच करायी गयी। पुरानी योजनाओं पर अतिरिक्त मोटर पम्प की वैकल्पिक प्राविधान नही है, जिसकी जानकारी शिकायतकर्ता बीडीसी सदस्य को दी गयी थी। किन्तु बीडीसी सदस्य द्वारा गैर वैधानिक तरीके से शिरोपरि जलाशय के ऊपर चढ़कर तत्काल मोटर मरम्मत की मांग की जाने लगी, जो कि सम्भव नही था। उक्त प्रकरण की जानकारी प्राप्त होते ही खण्ड कार्यालय के जू0ई0 द्वारा नजदीकी पुलिस चौकी में प्रकरण की जानकारी दी गयी तथा पुलिस की मदद से बीडीसी सदस्य को टंकी से नीचे उतारा गया। मोटर मरम्मत का कार्य दिनांक 20.07.2026 तक कराकर जलापूर्ति सुचारू रूप से चालू करा दिया जायेगा।	03 दिन
2	पेयजल नलकूप के मेाटर के लिए पानी टंकी पर चढ़ा बीडीसी।			
3	बीडीसी सदस्य नलकूप की मोटर के लिए टंकी पर चढ़ा।			
4	नलकूप के मोटर के लिए पानी टंकी पर चढ़ा बीडीसी।			
5	50 हजार जनता के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गया बीडीसी।			
6	तीन दिन से पेयजल ठप, टंकी पर चढ़े क्षेत्र पंचायत सदस्य।			

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0– / / दिनांक–

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।
1. मुख्य अभियन्ता (वा0क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
3. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जू0ई0।
4. मे0 एल0एण्ड0टी0, वाराणसी।

अधिशासी अभियन्ता

E-mail- ee6upjn_vns@yahoo.com
दूरभाषः कार्यालय– 0542–2505203

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम, वाराणसी।
65, बी कैण्टोनमेंट नदेसर (टी0वी0 टावर के पास) वाराणसी – 221002

पत्रांक– 1057 / अनुपालन आख्या / 49 दिनांक– 17.07.2026

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
वाराणसी।

विषयः– **समाचार पत्र में प्रकाशित निगेटिव न्यूज के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक समाचार पत्र में प्रकाशित निगेटिव न्यूज संदर्भ में आख्या निम्नानुसार है–

क्र. सं.	संदर्भ	सही/ गलत	आख्या	समय सीमा
1	2	3	4	5
1	पेयजल ठप, टंकी पर चढ़े बी0डी0सी0 सदस्य।	आंशिक सही	उक्त खबर विकास खण्ड पिण्डरा के ग्राम पंचायत मंगारी पेयजल योजना से सम्बन्धित है। मंगारी पेयजल योजना वर्ष 1988 में निर्मित की गयी थी, जिसकी अभिकल्पन आयु समाप्त हो गयी है। उक्त पेयजल योजना से 288 घरों को जलापूर्ति की जाती है। दिनांक 15.07.2026 को सायंकाल में विद्युत फ्लैक्चुवेशन होने के कारण पेयजल योजना की मोटर जल गयी थी, जिसकी जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक 16.07.2026 को प्रातः काल में इलेक्ट्रीशिन भेजकर मोटर की जॉच करायी गयी। पुरानी योजनाओं पर अतिरिक्त मोटर पम्प की वैकल्पिक प्राविधान नही है, जिसकी जानकारी शिकायतकर्त्ता बीडीसी सदस्य को दी गयी थी। किन्तु बीडीसी सदस्य द्वारा गैर वैधानिक तरीके से शिरोपरि जलाशय के ऊपर चढ़कर तत्काल मोटर मरम्मत की मांग की जाने लगी, जो कि सम्भव नही था। उक्त प्रकरण की जानकारी प्राप्त होते ही खण्ड कार्यालय के जू0ई0 द्वारा नजदीकी पुलिस चौकी में प्रकरण की जानकारी दी गयी तथा पुलिस की मदद से बीडीसी सदस्य को टंकी से नीचे उतारा गया। मोटर मरम्मत का कार्य दिनांक 20.07.2026 तक कराकर जलापूर्ति सुचारू रूप से चालू करा दिया जायेगा।	03 दिन
2	पेयजल नलकूप के मोटर के लिए पानी टंकी पर चढ़ा बीडीसी।			
3	बीडीसी सदस्य नलकूप की मोटर के लिए टंकी पर चढ़ा।			
4	नलकूप के मोटर के लिए पानी टंकी पर चढ़ा बीडीसी।			
5	50 हजार जनता के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गया बीडीसी।			
6	तीन दिन से पेयजल ठप, टंकी पर चढ़े क्षेत्र पंचायत सदस्य।			

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0– / / दिनांक–

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (वा0क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
3. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जू0ई0।
4. मे0 एल0एण्ड0टी0, वाराणसी।

अधिशासी अभियन्ता