

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय:- मीडिया पर प्रकाशित नकारात्मक खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मीडिया पर प्रकाशित खबर 'जल जीवन मिशन पाइपलाइन लीक, लोग परेशान: बाराबंकी के बांग्ला बाजार में मरम्मत की मांग' के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कोला गहवड़ी पेयजल योजना, विकास खण्ड हरख में पाइप लाइन-80 प्रति०, शिरोपरि जलाशय-90 प्रति०, बाउण्ड्रीवाल-90 प्रति०, पम्प हाउस-90 प्रति० एवं हाउस कनेक्शन- 70 प्रति० पूर्ण करा दिया गया है। पी०डब्लू०डी० रोड के नीचे पाइप लाइन में लीकेंज आ जाने के कारण वर्तमान में जलापूर्ति बाधित है एवं पी०डब्लू०डी० से सम्पर्क कर शीघ्र ही लीकेज के मरम्मत करा कर जलापूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी।

साथ ही अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा पेयजल योजनाओं को दिसम्बर, 2028 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

आख्या सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

(अमित कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता (ल०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या।
- 4- जिलाधिकारी, बाराबंकी।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 6- जिला सूचना अधिकारी, बाराबंकी।
- 7- श्री पियूष शुक्ला, सहा०अभि०(एसडब्लूएसएम)।
- 8- प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० पी०एन०सी०, बाराबंकी।

अधिशासी अभियन्ता