

अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कासगंज।

पत्रांक

1210

पत्रांक 1210
(कासगंज)

06

दिनांक 30-05-2026

सेवा में

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय:- न्यौली में पानी के ओवर हैड टैंक में हो रहा रिसाव, की ट्विटर हैंडल एवं पेपर कटिंग में दी गयी सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है, कि दिनांक 23 मई 2026 के समाचार पत्र दैनिक भास्कर, अमर उजाला एवं ट्विटर हैंडल में प्रकाशित शिकायतकर्ता श्री बाबू गिरी, मोहित गौर, देवेन्द्र कुमार, मलखान आदि निवासी ग्राम न्यौली विकास खण्ड सहावर, जनपद कासगंज ने न्यौली ग्राम पंचायत में निर्मित ओवरहैड टैंक से पानी की लीकेज के संदर्भ में शिकायत का उल्लेख किया है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि न्यौली ग्रामीण पेयजल की कुल लागत रु. 146.63 लाख है। योजना में प्रस्तावित पाइप लाइन 3.681 कि.मी. के सापेक्ष 3.286 कि.मी. एवं 354 नग गृह पेयजल संयोजन के सापेक्ष 194 नग, एक नग पम्प हाउस, एक नग वाउन्ड्री वॉल एवं अवर जलाशय 125 कि.ली./12 मी० स्टेजिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उक्त शिकायत की जाँच करने के उपरान्त टंकी से माइनर सीपेज की स्थिति पायी गयी है, जिसे एक सप्ताह के अन्दर सही कराकर पुनः अवर जलाशय के माध्यम से जलापूर्ति सुचारु कर दी जायेगी। यहाँ यह भी अवगत कराना है, कि तब तक नलकूप के माध्यम से डारेक्ट नियमित जलापूर्ति की जाती रहेगी।

सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय



(अरुण सिंह)

अधिशाली अभियन्ता