



कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता खण्ड कार्यालय
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
ग्वाल मैदान, कन्नौज (209725)

E-Mail ID

ee_cd_kannauj@yahoo.com

eeedupjnkannauj@gmail.com

पत्रांक:- 1288 / मास-3 / 11/6 दिनांक:- 08/06/26

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय- दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में प्रकाशित खबर "पेयजल टंकी की मोटर खराब, छह गांवों में गहराया जलसंकट" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 07.06.2026 को दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में "पेयजल टंकी की मोटर खराब, छह गांवों में गहराया जलसंकट" के शीर्षक से प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त योजना का निर्माण वर्ष 2012 - 13 में पूर्ण हुआ था जो कि पूर्व में ग्राम पंचायत को हैण्डओवर थी परन्तु वर्तमान में नई गाइड लाइन के अनुसार मेन्टीनेन्स कार्य हेतु फर्म मै० हेतवी कन्शट्रक्शन को आवंटित किया गया है। ग्राम पंचायत तालग्राम देहात से जुड़े 6 मजरो में पेयजल टंकी की मोटर खराब हो जाने के कारण विगत दिनों से पेयजल आपूर्ति बाधित है, फर्म द्वारा खराब मोटर को बाहर निकालकर मरम्मत कार्य किया जा रहा है, सम्भावित तीन दिवस में पुनः मोटर लगाकर जलापूर्ति सुचारू रूप से चालू कर दी जायेगी।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार

भवदीय

(ए० के० राव)

अधिशाली अभियन्ता

पत्रांक:-

/

/

दिनांक:-

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता (का०क्षे०), उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), कानपुर।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), कानपुर।

अधिशाली अभियन्ता