



उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)

अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय

132ए, सिविल लाइन्स, इटावा

नियर पक्का तालाब चौराहा

फोन नं० 05688-796776

E-mail ID-
eeetwupjnrrural@gmail.com

पत्रांक
सेवा में,

२५११ /

W-23 / ५१

दिनांक : 18/06/26

जिला सूचना अधिकारी,
इटावा।

विषय:- डिजिटल समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 18.06.2026 को प्रकाशित ई-समाचार "ईकरी में जल जीवन मिशन की पाइपलाइन फटी: केदारनाथ स्कूल के पास, ग्रामीणों ने की तत्काल मरम्मत की मांग" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक डिजिटल समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 18.06.2026 को प्रकाशित ई-समाचार " ईकरी में जल जीवन मिशन की पाइपलाइन फटी: केदारनाथ स्कूल के पास, ग्रामीणों ने की तत्काल मरम्मत की मांग" खबर प्रकाशित की आख्या मांगी गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि ई-समाचार पत्र में प्रकाशित खबर विकास खण्ड महेवा ग्राम विधीपुर पेयजल योजना की है, उक्त योजना जल जीवन मिशन फेज-2 कार्यक्रम से आच्छादित है। उक्त पेयजल योजना के अन्तर्गत 1 नग अवर जलार्शय, पम्प हाउस एवं बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण है। पेयजल योजना से नियमित जलापूर्ति चालू है। समाचार पत्र में प्रकाशित फोटोग्राफ के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पी०डब्ल्यू०डी० के ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण करते समय पेयजल पाइपलाइन को काट दिया गया है, जिसकी मरम्मत का कार्य प्रगति पर है, जिसे तत्काल ठीक कराया जा रहा है।

आख्या महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(के०के० प्रजापति)
अधिशाली अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(का०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर।
3. जिलाधिकारी महोदय, इटावा।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कानपुर।
5. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर।

अधिशाली अभियन्ता

