



E-mail- ee6upjn_vns@yahoo.com

दूरभाष: कार्यालय- 0542-2505203

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम, वाराणसी।
65, बी कैण्टोनमेंट नदेसर (टी०वी० टावर के पास) वाराणसी - 221002

पत्रांक- 945 / अनुपालन आख्या / 34 दिनांक- 22-06-2020

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय:- समाचार पत्र में प्रकाशित निगेटिव न्यूज के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समाचार पत्र में प्रकाशित निगेटिव न्यूज संदर्भ में आख्या निम्नानुसार है-

क्र. सं.	संदर्भ	सही/ गलत	आख्या	समय सीमा
1	2	3	4	5
1	जगदीशपुर में जल जीवन मिशन की पाइप लाइन फटी: दो जगह कटने से सप्लाई ठप, विभाग पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा।	आंशिक	उक्त खबर विकास खण्ड चोलापुर के जगदीशपुर पेयजल योजना से सम्बन्धित है। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त ग्राम में लोक निर्माण विभाग द्वारा रोड चौड़ीकरण के दौरान पाइप लाइन क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिसके कारण दो स्थानों पर लीकेज की समस्या हो गई है। लीकेज मरम्मत हेतु सम्बन्धित विभाग से अनुरोध किया गया था, किन्तु उनके स्तर से मरम्मत नहीं कराया गया। लीकेज मरम्मत का कार्य मे० एल०एड०टी० के माध्यम से आगामी तीन दिन में करा दिया जायेगा। जगदीशपुर पेयजल योजना से जलापूर्ति बाधित नहीं है, पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण कुछ घरों तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। लीकेज मरम्मत के उपरान्त समस्या का समाधान हो जायेगा। 	तीन दिन में।

सादर सूचनार्थ।

भवदीय

अधिशाली अभियन्ता

पृ०सं०-

दिनांक-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- मुख्य अभियन्ता (वा०क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
- सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जू०ई०।
- मे० एल०एड०टी०, वाराणसी।

अधिशाली अभियन्ता