



अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),

बी-192, आवास विकास कालोनी, हरदोई।

पत्रांक: 3576 / वि-प्र / 26

दिनांक 25 / 6 / 2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता, (खण्ड-१)
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय:- दैनिक जागरण में दिनांक 25.06.2026 को प्रकाशित वीडियो के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि दैनिक जागरण में प्रकाशित वीडियो विकास खण्ड बिलग्राम की ग्राम समूह पेयजल योजना अर्तरक्षा बुजुर्ग से सम्बन्धित है, अर्तरक्षा बुजुर्ग ग्राम समूह पेयजल योजना में 03 ग्राम पंचायत, कुल 06 मजरे सम्मिलित है। योजना अन्तर्गत 01 नग नलकूप, 01 नग बाउण्ड्रीबाल, 01 नग पम्प हाउस, 01 नग सोलर पैनल, 01 नग अवर जलाशय, 1088 पेयजल ग्रह संयोजन एवं 20.181 कि०मी० पाइप लाइन प्रस्तावित हैं। योजनान्तर्गत 01 नग नलकूप, 01 नग बाउण्ड्रीबाल, 01 नग पम्प हाउस, 01 नग सोलर पैनल, 01 नग अवर जलाशय, 1088 पेयजल ग्रह संयोजन एवं 20.181 कि०मी० पाइप लाइन का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। योजनान्तर्गत विगत 06 माह से सतत क्लोरीन युक्त पेयजलापूर्ति की जा रही है। प्रकाशित वीडियो के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वीडियो में वर्णित स्थल पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा पेयजल पाइप लाइन को क्षतिग्रस्त किया गया है। प्रश्नगत स्थल पर पूर्व में भी पाइप लाइन को क्षतिग्रस्त किया गया था। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि क्षतिग्रस्त पाइप लाइन की मरम्मत कार्यदायी संस्था एन०सी०सी०लि० द्वारा कराकर नियमित पेयजलापूर्ति संचालित करा दी गई है।

अतः महोदय उक्त सूचना आपकी सेवा में सादर सूचनार्थ।

भवदीय

(मनीष गंगवार)

अधिशाली अभियन्ता