



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

Cug No. 9473942683

cecdchandauli170@gmail.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) - चन्दौली।

पत्रांक 2499

/ पेपरकटिंग / 75

दिनांक 11.05.26

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद चन्दौली।

विषय:-

दैनिक समाचार पत्र "दैनिक भास्कर" में प्रकाशित समाचार शीर्षक "डीएम ने हर घर नल जल योजना का निरीक्षण किया: मवैया में गुणवत्ता में लापरवाही पर एजेंसी" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक हिन्दी "हिन्दुस्तान" में दिनांक- 07.05.2026 को प्रकाशित शीर्षक "कार्यदायी संस्था पर जुर्माना के साथ ही सख्त चेतावनी" के सम्बन्ध में आख्या निर्धारित प्रारूप पर संलग्न कर प्रेषित है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(दिवेंद्र कुमार)

अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबंध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, चन्दौली।
5. मुख्य अभियन्ता (वाराणसी), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
6. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।

अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), चन्दौली।

विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का विवरण एवं अद्यतन आख्या				
क्र0 सं0	जनपद का नाम	समाचार पत्र एवं दिनांक	प्रकाशित शीर्षक	टिप्पणी
1	चन्दौली	दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर एवं दिनांक- 07, 05.2026	डीएम ने हर घर नल जल योजना का निरीक्षण किया: मवैया में गुणवत्ता में लापरवाही पर एजेंसी को चेतावनी, जुर्माना	जल जीवन मिशन के अन्तर्गत विकासखण्ड-चकिया के ग्राम मवैया पेयजल योजना में प्रस्तावित 1 नग टयूबवेल, पम्प हाउस, बाउण्ड्री वॉल शिरोपरि जलाशय (175 के0एल0/14 मी0), वितरण प्रणाली 9.190 कि0मी0 व गृह जल संयोजन 447 नग के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं लगभग 40 गृह जल संयोजन एवं पाइप लाइन का कार्य किया जाना शेष है। उक्त पेयजल योजना से आच्छादित ग्राम मवैया एवं लेवा चितौड़ी में क्लोरिन युक्त नियमित जलापूर्ति की जाती है। तोड़ी गयी सड़को की पुर्नस्थापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिलाधिकारी महोदय, चन्दौली द्वारा किये गये औचक निरीक्षण में सम्बन्धित फर्म, थर्ड पार्टी एजेंसी व सम्बन्धित जूनियर इंजीनियर को योजना पर पायी गयी खामियों का गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए गए।

- टॉप न्यूज़
- राज्य-शहर
- चुनाव 2026
- IPL 2026
- भारत-खास
- DB ओ...
- स्पो...
- बॉ...
- जॉब - एजु...
- बिज...
- लाइ...
- जीवन मंत्र

Hindi News / Local / Uttar Pradesh / Chandauli / Madhupur / Cha
DM Warns Agency, Fines Over Jal Jeevan Mission Quality

डीएम ने हर घर नल जल योजना का निरीक्षण किया: मवैया में गुणवत्ता में लापरवाही पर एजेंसी को चेतावनी, जुर्माना

गणेश प्रसाद गुप्ता |
मधुपुर, चंदौली
5 दिन पहले

07/05/2026

f X



डीएम ने किया निरीक्षण।

दैनिक
भास्कर
को
Google
पर
पसंदीदा
सोर्स
बनाएं
→

+ Follow us

फाइवक



Latitude: 25.127565
Longitude: 83.175559
Elevation: 102.31±101.0 m
Accuracy: 11.1 m
Time: 06-05-2026 10:58
Note: mawaiya

Powered by NoteCam