



अधिशायी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) महोबा-210427



email id :

eeivilmahoba_upjn@yahoo.com

eeivilmahoba.upjn.rural@gmail.com



Contact No. (E.E.) : +91-9473942756

Phone/Fax No. :05281-244558

पत्रांक:

2431

/

डब्ल्यू-01

/15

दिनांक: 02.05.2026

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदया
महोबा।

विषय :-

ई-पेपर-हिन्दुस्तान में दिनांक 01.05.2026 को प्रकाशित खबर के शीर्षक “पाइप लाइन फटने से पानी हो रहा बर्बाद” के सम्बंध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक ई-पेपर-हिन्दुस्तान में दिनांक 01.05.2026 को प्रकाशित खबर के शीर्षक “पाइप लाइन फटने से पानी हो रहा बर्बाद” के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त प्रकाशित खबर विकासखण्ड जैतपुर के ग्राम अजनर की है। कल दोपहर में अराजक तत्वों द्वारा लाइन में छेड़-छाड़ किये जाने से पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो गयी थी। पाइप लाइन क्षतिग्रस्त की सूचना पर तत्काल सुधार कार्य कराते हुये मरम्मत कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

संलग्नक :- फोटोग्राफ्स

भवदीय,

(संदेश सिंह तोमर)
अधिशायी अभियन्ता

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य अभियन्ता (बुन्देलखण्ड क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) झांसी।
- 2- अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) महोबा।
- 3- सम्बंधित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर।
- 4- डी.टी.एल. (टी.पी.आई. सेन्सिस) महोबा।

अधिशायी अभियन्ता

