



अधिशायी अभियन्ता
खण्ड कार्यालय
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
ग्वाल मैदान, कन्नौज (209725)

E-Mail ID

ee_cd_kannauj@yahoo.com

ecedupjnkannauj@gmail.com

पत्रांक:- 1039 / 054.3 / 82 दिनांक:- 11.05.26

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय:-सौरिख देहात ग्राम मे दैनिक भास्कर के माध्यम से प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 21.04.2026 को दैनिक भास्कर के माध्यम से प्राप्त शिकायत" बीएसएनएल केवल से फटा जल जीवन मिशन पाइप: सौरिख मे एक सप्ताह से जलापूर्ति ठप ग्रामीण परेशान" के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि विकास खण्ड सौरिख के ग्राम सौरिख देहात पेयजल योजना मे बीएसएनएल द्वारा खुदाई के दौरान मेन पाइप लाइन क्षतिग्रस्त कर दी गयी थी, जिसके कारण जलापूर्ति बाधित थी। फर्म द्वारा क्षतिग्रस्त पाइप लाइन की मरम्मत कराकर योजना से पुनः जलापूर्ति चालू करा दी गयी है।

भवदीय

(वी०पी० सिंह)

अधिशायी अभियन्ता

पृ०सं०

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
- 2-मुख्य अभियन्ता (का०क्षे०) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कानपुर।
- 3-अधीक्षण अभियन्ता मण्डल कार्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कानपुर।

अधिशायी अभियन्ता