

E-mail- ee6upjn_vns@yahoo.com
दूरभाष: कार्यालय- 0542-2505203



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

अधिकासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम, वाराणसी।
65, बी कैंटोनमेंट नदेसर (टी०वी० टावर के पास) वाराणसी - 221002

पत्रांक- 387 / अनुपालन आख्या / 26 दिनांक- 15-04-2024

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय:- खबर लहरिया में प्रकाशित निगेटिव न्यूज के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक खबर लहरिया में प्रकाशित निगेटिव न्यूज संदर्भ में आख्या निम्नानुसार है-

क्र. सं.	संदर्भ	सही/ गलत	आख्या	समय सीमा
1	2	3	4	5
1	जल जीवन मिशन फेल "सूखे नल, प्यासे घर-पानी को तरसा हर परिवार"।	गलत	समाचार पत्र में प्रकाशित विकास खण्ड चिरईगाँव अन्तर्गत बीकापुर पेयजल योजना एवं सथवा पेयजल योजना से सम्बन्धित है- बीकापुर पेयजल योजना से नियमित जलापूर्ति की जा रही है। सथवा पेयजल योजना से 2 बार डी०जी० का अल्टरनेटर एवं बैटरी चोरी हो गई थी एवं सोलर पैनल अराजक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण जलापूर्ति बाधित है। अतिरिक्त डी०जी० एवं अतिरिक्त सोलर पैनल की व्यवस्था की गई है, जिसे अधिष्ठापित कराकर 02 दिनों में जलापूर्ति सुचारु रूप से की जायेगी।	02 दिन

भवदीय

(आशीष कुमार सिंह)
अधिकासी अभियन्ता

पृ०सं०-

दिनांक-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- मुख्य अभियन्ता (वा०क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
- सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जू०ई०।
- मे० एल०एण्ड०टी०, वाराणसी।

अधिकासी अभियन्ता