



अधिशायी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) महोबा-210427



email id : eeccivilmahoba_upjn@yahoo.com



Contact No. (E.E.) : +91-9473942756
Phone/Fax No. : 05281-244558

पत्रांक:
सेवा में,

2017 / डब्ल्यू-17 /05

दिनांक: 14.04.2026

जिलाधिकारी महोदय,
हमीरपुर।

विषय: इलेक्ट्रानिक मीडिया अमर उजाला में दिनांक 14.04.2026 को प्रकाशित खबर “दो साल पूर्व हुए कनेक्शन, अब तक नहीं लगीं टोंटियां, ग्रामीणों ने विधायक से जताया आक्रोश” के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इलेक्ट्रानिक मीडिया अमर उजाला में दिनांक 14 अप्रैल 2026 को प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त ग्राम गहरौली जल जीवन मिशन के अंतर्गत हरौलीपुर ग्राम समूह नलकूप पेयजल योजना में सम्मिलित है। ग्राम में 350KL/18M शिरोपरि जलाशय, 50KL CWR 3 नग पम्प हाउस निर्मित है। ग्राम में लगभग 2485 नग गृह जल संयोजन एवं 34.68 किमी. पाइप लाइन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा कार्यदायी संस्था द्वारा संयोजन के समय ही सभी लाभार्थियों को नियमानुसार टोन्टी एवं GI पाइप लगाया गया था। ग्राम गहरौली में पिछले लगभग 2 वर्षों से नियमित रूप से जलापूर्ति की जा रही है। वर्तमान में लगभग 95% से अधिक घरों में जलापूर्ति की जा रही है। शेष भाग में पाइपलाइन लीकेज/चोक हो जाने के कारण जलापूर्ति प्रभावित है जिसका मरम्मत का कार्य प्रगति पर है जिसे पाँच दिवस के अन्दर पूर्ण करा कर जलापूर्ति सुचारु रूप से प्रारम्भ कर दी जायेगी। सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(संदेश सिंह तोमर)
अधिशायी अभियन्ता

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य अभियन्ता (बुन्देलखण्ड क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) झांसी।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) बांदा।
- 3- अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) हमीरपुर।
- 4- प्रोजेक्ट मैनेजर/O&M इंचार्ज, पी.एन.सी. हमीरपुर।

अधिशायी अभियन्ता

