प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय,
उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण),
जालौन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

पत्रांक 941 / एम– 49 / 47 दिनांकः– 22/04/2026

विषयः– **दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान उरई दिनांक 20.04.2026 में प्रकाशित समाचार का शीर्षक '' तीन महीने से सूखे नल, इटौरा गुरू की महिलाओं ने की नारेबाजी'' के माध्यम से प्राप्त शिकायत के निस्तारण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान उरई दिनांक 20.04.2026 में प्रकाशित समाचार का शीर्षक **''तीन महीने से सूखे नल, इटौरा गुरू की महिलाओं ने की** नारेबाजी'' में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत विकासखण्ड कदौरा के इटौरा ग्राम में जलापूर्ति न होने के सम्बन्ध में खबर प्रकाशित हुई है। इटौरा गुरू ग्राम, अकबरपुर–इटौरा नलकूल पेयजल योजनान्तर्गत सम्मिलित है, जिसमें ओ0एण्ड एम0 एजेन्सी मै0 मोहित पॉलिटेक प्रा0लि0 के माध्यम से 1785 गृह जल संयोजन में पेयजल आपूर्ति की जा रही है। जिसमें **इटौरा से राठ मार्ग, पेट्रोल पम्प के सामने अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, जालौन के द्वारा रोड चौड़ीकरण के दौरान लगभग 30 मीटर पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसे मरम्मत करा दिया गया है। दिनांक 22.04.2026 से** ग्राम इटौरा गुरू के समस्त घरों में जलापूर्ति सुचारू रूप से प्रारम्भ कर दी गई है।

भवदीय

(ए0के0 गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 व दिनांक–यथोपरि
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, जालौन।
2. मुख्य अभियन्ता (बुन्देलखण्ड क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), झॉसी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), झॉसी।
4. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर।

अधिशासी अभियन्ता

Scanned with OKEN Scanner