



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बरेली।

म.न. 69 B, उदयन, महानगर, बरेली, पिनकोड-243006

दूरभाष- 9473942572, ई०-मेल eeupjnrrural22@gmailcom



पत्रांक
सेवा में

1207

M-8

दिनांक 14/3

दि० 03.10.2024

जिलाधिकारी महोदय
जनपद-बरेली।

विषय :

दैनिक भास्कर के ई०-पेपर न्यूज/समाचार पत्र में दिनांक 29.09.2026 को प्रकाशित खबर बरेली : नदी के कटान से पानी की टंकी का कमरा बहा...VIDEO: बरेली में कुछ दिन पहले किच्छा नदी में समाई थी जल जीवन मिशन की टंकी, के सम्बन्ध में।

महोदय,

बरेली /समाचार पत्र दैनिक भास्कर, दिनांक 29.09.2026 के सन्दर्भ में वांछित आख्या निम्न प्रारूप पर

प्रेषित है-

क्र० सं०	विभाग का नाम	समाचार पत्र का नाम/प्रकाशन का दिनांक	समाचार में अंकित तथ्यों का संक्षिप्त विवरण	विभाग/जिला प्रशासन द्वारा किया गया निदान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) बरेली	दैनिक भास्कर दिनांक 29-09-2026	नदी के कटान से पानी की टंकी का कमरा बहा...VIDEO: बरेली में कुछ दिन पहले किच्छा नदी में समाई थी जल जीवन मिशन की टंकी 	सादर अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन (फेज-3) के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में कार्यदायी संस्था मैसर्स एन०सी०सी० लि० द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया गया था। कार्य प्रारम्भ के समय जलकल परिसर की किच्छा नदी से दूरी लगभग 150 मीटर थी और प्रस्तावित भूमि फ्लड-जोन (Flood Zone) के अंतर्गत नहीं आती थी। माह सितम्बर 2026 में अत्याधिक वर्षा एवं गोला बेराज से नदी में अत्याधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण नदी में तीव्र कटान की स्थिति उत्पन्न होने के फलस्वरूप दिनांक 08.09. 2026 को पेयजल योजना का निर्माणाधीन अवर जलाशय नदी में ढह गया। विगत 3 दिनों से जनपद बरेली में हुई अत्यधिक मूसलाधार वर्षा तथा गोला बैराज से किच्छा नदी में भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण नदी के जलस्तर में	



खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बरेली।

म.न.-69 B, उदयन, महानगर, बरेली, पिनकोड-243006

दूरभाष:- 9473942572, ई०-मेल eeupjnrrural22@gmailcom



				अप्रत्याशित वृद्धि हुई एवं तीव्र जलप्रवाह से भू-कटाव (Soil Erosion) और बढ़ गया, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 28.09.2026 को पंप हाउस भी क्षतिग्रस्त हो गया। पूर्व में ही कटाव की स्थिति उत्पन्न होते ही विभाग द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए योजनांतर्गत स्थापित पम्प हाउस के अन्दर नलकूप से सम्बन्धित सामग्री इत्यादि को सुरक्षित रूप से निकाल कर अन्य सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करा लिया गया।	
--	--	--	--	---	--

भवदीया

अधिशाली अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता, (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम ग्रामीण, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता, (मु०क्षे०), उ०प्र० जल निगम ग्रामीण, मुरादाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम ग्रामीण, बरेली।
4. मुख्य विकास अधिकारी, बरेली।
5. जिला सूचना अधिकारी, बरेली।

अधिशाली अभियन्ता