



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), सीतापुर।

साई आर्शीवाद भवन, केशव ग्रीन सिटी, N.H. 24 शाहजहाँपुर बाईपास, सीतापुर, e-mail: eeruralsitapur@gmail.com

पत्र संख्या: 8928/M-16 / 268

दिनांक: 03/10/2026

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
सीतापुर।

विषय:— दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में " जल जीवन मिशन की टंकी 5 साल से बंद: कैमहरा गांव में ग्रामीण परेशान, 4 सोलर पैनल चोरी: रास्ता भी खराब हुआ " शीर्षक से प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में " जल जीवन मिशन की टंकी 5 साल से बंद: कैमहरा गांव में ग्रामीण परेशान, 4 सोलर पैनल चोरी: रास्ता भी खराब हुआ " शीर्षक से दिनांक 03.10.2026 को प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि समाचार पत्र में प्रकाशित खबर विकास खण्ड खैराबाद की ग्राम पंचायत पकरिया के ग्राम कैमहरा से सम्बन्धित है।

विकास खण्ड खैराबाद की ग्राम पंचायत पकरिया पेयजल योजना का निर्माण कार्य अनुबन्धित फर्म मेसर्स एल0 एण्ड टी0 लि0 द्वारा किया जा रहा है। योजनान्तर्गत 01 नग नलकूप, 01 नग पम्प हाउस, 01 नग शिरोपरि जलाशय, 01 नग सोलर सिस्टम, 01 नग बाउण्ड्रीवाल, वितरण प्रणाली 9.1 कि0मी0 एवं 875 नग गृह जल संयोजन प्रस्तावित है। जिसके सापेक्ष 01 नग नलकूप, 01 नग पम्प हाउस, 01 नग शिरोपरि जलाशय, 01 नग सोलर सिस्टम, 01 नग बाउण्ड्रीवाल, वितरण प्रणाली 8.4 कि0मी0 एवं 300 नग गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। वितरण प्रणाली बिछाये जाने के दौरान बी0ओ0ई0 रोड 3.290 कि0मी0 तोड़ी गई थी। जिसके सापेक्ष बी0ओ0ई0 रोड 2.900 कि0मी0, का स्थायी पुर्नस्थापना का कार्य करा दिया गया है, शेष सड़क का अस्थाई पुर्नस्थापना (मोटरेबल) का कार्य करा दिया गया है। वर्तमान में योजना पर पाइपलाइन ज्वाइंटिंग व सड़क पुर्नस्थापना का कार्य प्रगति पर है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत पेयजल योजना में 04 नग सोलर पैनल की प्लेट क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिन्हे नई लगवाने हेतु सम्बन्धित फर्म को निर्देशित किया गया है व शेष पुर्नस्थापना का कार्य 01 सप्ताह में पूर्ण करा लिया जायेगा।

उक्त योजना के समस्त प्रस्तावित कार्यों को जनवरी 2027 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है। तदनुसार कार्य प्रगति पर है। जनवरी 2027 तक योजना के समस्त कार्यों को पूर्ण कर योजना को क्रियाशील एवं जन उपयोगी करा दिया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या आप महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, (ग्रामीण) लखनऊ।
2. जिला सूचना अधिकारी, सीतापुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर को इस निर्देश के साथ कि योजना के अवशेष कार्यों को ससमय फर्म के माध्यम से पूर्ण कराते हुये नियमित जलापूर्ति प्रदान कराना सुनिश्चित करें।
4. मेसर्स एल0 एण्ड टी0 लि0 को इस निर्देश के साथ कि अवशेष कार्यों को ससमय पूर्ण कराते हुये नियमित जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), सीतापुर।

साई आर्शीवाद भवन, केशव ग्रीन सिटी, N.H. 24 शाहजहाँपुर बाईपास, सीतापुर, e-mail: eeruralsitapur@gmail.com

पत्र संख्या: 8928 / M-16 / 268

दिनांक: 03 / 10 / 2026

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
सीतापुर।

विषय:- दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में " जल जीवन मिशन की टंकी 5 साल से बंद: कैमहरा गांव में ग्रामीण परेशान, 4 सोलर पैनल चोरी: रास्ता भी खराब हुआ " शीर्षक से प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में " जल जीवन मिशन की टंकी 5 साल से बंद: कैमहरा गांव में ग्रामीण परेशान, 4 सोलर पैनल चोरी: रास्ता भी खराब हुआ " शीर्षक से दिनांक 03.10.2026 को प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि समाचार पत्र में प्रकाशित खबर विकास खण्ड खैराबाद की ग्राम पंचायत पकरिया के ग्राम कैमहरा से सम्बन्धित है।

विकास खण्ड खैराबाद की ग्राम पंचायत पकरिया पेयजल योजना का निर्माण कार्य अनुबन्धित फर्म मेसर्स एल0 एण्ड टी0 लि0 द्वारा किया जा रहा है। योजनान्तर्गत 01 नग नलकूप, 01 नग पम्प हाउस, 01 नग शिरोपरि जलाशय, 01 नग सोलर सिस्टम, 01 नग बाउण्ड्रीवाल, वितरण प्रणाली 9.1 कि0मी0 एवं 875 नग गृह जल संयोजन प्रस्तावित है। जिसके सापेक्ष 01 नग नलकूप, 01 नग पम्प हाउस, 01 नग शिरोपरि जलाशय, 01 नग सोलर सिस्टम, 01 नग बाउण्ड्रीवाल, वितरण प्रणाली 8.4 कि0मी0 एवं 300 नग गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। वितरण प्रणाली बिछाये जाने के दौरान बी0ओ0ई0 रोड 3.290 कि0मी0 तोड़ी गई थी। जिसके सापेक्ष बी0ओ0ई0 रोड 2.900 कि0मी0, का स्थायी पुर्नस्थापना का कार्य करा दिया गया है, शेष सड़क का अस्थाई पुर्नस्थापना (मोटेरेबल) का कार्य करा दिया गया है। वर्तमान में योजना पर पाइपलाइन ज्वाइंटिंग व सड़क पुर्नस्थापना का कार्य प्रगति पर है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत पेयजल योजना में 04 नग सोलर पैनल की प्लेट क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिन्हे नई लगवाने हेतु सम्बन्धित फर्म को निर्देशित किया गया है व शेष पुर्नस्थापना का कार्य 01 सप्ताह में पूर्ण करा लिया जायेगा।

उक्त योजना के समस्त प्रस्तावित कार्यों को जनवरी 2027 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है। तदनुसार कार्य प्रगति पर है। जनवरी 2027 तक योजना के समस्त कार्यों को पूर्ण कर योजना को क्रियाशील एवं जन उपयोगी करा दिया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या आप महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता


पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, (ग्रामीण) लखनऊ।
2. जिला सूचना अधिकारी, सीतापुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर को इस निर्देश के साथ कि योजना के अवशेष कार्यों को ससमय फर्म के माध्यम से पूर्ण कराते हुये नियमित जलापूर्ति प्रदान कराना सुनिश्चित करें।
4. मेसर्स एल0 एण्ड टी0 लि0 को इस निर्देश के साथ कि अवशेष कार्यों को ससमय पूर्ण कराते हुये नियमित जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।

जल जीवन मिशन की टंकी 5 साल से बंद: कैमहरा गांव में ग्रामीण परेशान, 4 सोलर पैनल चोरी; रास्ता भी खराब हुआ

प्रदीप कुमार | खैराबाद, सीतापुर | 2 घंटे पहले



© शेयर

खैराबाद विकास खंड की पकरिया ग्राम पंचायत के कैमहरा गांव में जल जीवन मिशन के तहत एक पानी की टंकी बनाई गई थी। सरकार ने इसका निर्माण कराया था, लेकिन पांच साल बीत जाने के बाद भी यह टंकी चालू नहीं हो पाई है।

ग्रामीण मुन्नी लाल, परसराम कुन्हा और राजेश नेता समेत कई लोगों ने प्रशासन से टंकी को जल्द से जल्द चालू करने की मांग की है। ग्रामीण राजेश नेता ने बताया कि टंकी के 4 सोलर पैनल चोरी हो गए हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि टंकी बनाने के लिए उनके खेतों तक जाने वाला रास्ता भी खराब कर दिया गया था। अब ग्रामीणों ने प्रशासन से इस टंकी को संचालित करने की लिखित मांग की है।

खबरें और भी हैं...

सीतापुर: लकड़ी मंडी के जाम में फंसे BJP विधायक: फोन पर SDM से बोले- तत्काल कार्रवाई करें; खड़े ट्रकों से राहगीर परेशान; वाहन सीज



0:26

सीतापुर >

© शेयर

सीतापुर: किशोरी को भगाते समय बाइक स्ट्रिगर से टकराई: हादसे में किशोरी घायल, चचेरे भाई की शिकायत पर दो युवक गिरफ्तार




0:39

सीतापुर >

© शेयर

बाढ़ के पानी में डूबे पिता-पुत्र समेत 3 लोग: सीतापुर में एक का शव मिला, गोताखोरों ने शुरू की तलाश



0:25

सीतापुर >

© शेयर

वडनगर-ताराणसी सेवा बाइक यात्रा का खैराबाद में स्वागत: राष्ट्रसेवा और जनजागरण का संदेश लेकर निकली

