



# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), एटा

गली-01, संगम विहार कॉलोनी, निकट महाराणा प्रताप चौक, एटा 207001

दूरभाष +91 9151919305, ई-मेल [upjnretah@upjn.co.in](mailto:upjnretah@upjn.co.in)



डाउनलोड जल  
साक्षी ऐप

पत्रांक 657 / न्यूज पेपर/पेपर कटिंग सूचना / 03 दिनांक : 09.10.2026

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदया,  
जनपद एटा।

**विषय:-** दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में दिनांक 09.10.2026 को प्रकाशित शीर्षक "हैण्डपम्प के पानी में तैर रहा ईकोलाई बैक्टीरिया, इस्तेमाल पर रोक, दैनिक जागरण में प्रकाशित शीर्षक "ओवरहेड टैंक का पानी दूषित", हिन्दुस्तान में प्रकाशित शीर्षक "ओवरहेड टैंक की सफाई पर भी उठाए सवाल" एवं दैनिक भास्कर ई पेपर में प्रकाशित शीर्षक "मारहरा में हर घर जल योजना का दूषित पानी" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जनपद एटा में दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में दिनांक 09.10.2026 को प्रकाशित शीर्षक "हैण्डपम्प के पानी में तैर रहा ईकोलाई बैक्टीरिया, इस्तेमाल पर रोक, दैनिक जागरण में प्रकाशित शीर्षक "ओवरहेड टैंक का पानी दूषित", हिन्दुस्तान में प्रकाशित शीर्षक "ओवरहेड टैंक की सफाई पर भी उठाए सवाल" एवं दैनिक भास्कर ई पेपर में प्रकाशित शीर्षक "मारहरा में हर घर जल योजना का दूषित पानी" के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद एटा विकास खण्ड मारहरा में रसूलपुर गढ़ौली पेयजल योजना का निर्माण किया गया है। जिलाधिकारी महोदया द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जल निगम द्वारा स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ संयुक्त रूप से प्रभावित घरों से पीने के पानी में प्रयुक्त किये जा रहे निजी हैण्ड पम्पों के 14 नग एवं पेयजल योजना के 02 नग जल नमूने संकलित किये गये। जिसमें से हैण्डपम्प के 14 नग के सापेक्ष 7 नग जल नमूने में जल परीक्षण प्रयोगशाला से जॉचोपरान्त टोटल कोलीफॉर्म एवं ईकोली की मात्रा पाये जाने के कारण फेल पाये गये एवं पेयजल योजना के 2 नग जल नमूने पेयजल हेतु उपयुक्त पाये गये। फेल पाये गये जल नमूनों से सम्बंधित हैण्डपम्पों को वर्तमान लाल निशान लगाकर पेयजल हेतु प्रयोन न करने हेतु संज्ञानित कर दिया गया है। ग्राम में अधिष्ठापित हैण्डपम्प, जल निगम की मुख्य पेयजल आपूर्ति प्रणाली का हिस्सा नहीं है। वे कुछ पुराने, अत्यधिक गहराई पर न होने वाले हैण्डपम्प हैं, जिनका भूजल स्थानीय कारणों से दूषित हुआ है। साथ ही जनपद में कार्यरत आई०एस०ए० संस्था एवं टी०पी०एम०यू० द्वारा विशेष अभियान कर ग्रामीणों को जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिष्ठापित पेयजल योजना से आपूर्ति किये जाने वाले पेयजल का प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित/जागरूक किया जा रहा है।

वर्तमान में जल निगम ग्रामीण द्वारा रसूलपुर गढ़ौली गांव में की जा रही पेयजल आपूर्ति (सप्लाई का पानी) पूरी तरह स्वच्छ, शुद्ध और क्लोरीनेटेड है। पानी की मुख्य लाइनों और ओवरहेड टैंक (टंकी) की सफाई नियमित रूप से की जाती है। योजनान्तर्गत उक्त के अतिरिक्त कुछ स्थलों पर लीकेज मरम्मत करने हेतु तकनीकी टीम भेज कर सभी लीकेजों को पूरी तरह ठीक कर दिया गया है, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

आख्या सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Digitally signed by

AMAN YADAV

Date: 09-10-2026

18:16:58

(अमन यादव)

अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (आ०क्ष०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) आगरा।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) अलीगढ़।
5. मुख्य विकास अधिकारी, जनपद एटा।
6. जिला सूचना अधिकारी, जनपद एटा।
7. अमर उजाला, दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान, दैनिक समाचार पत्र एटा।
8. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर एटा।

अधिशासी अभियन्ता