



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),

गेट न०-2, जल शोधन संयन्त्र परिसर, भूरागढ़,
बाँदा, पिनकोड-210001



दूरभाष :- +91 9473941981, ई०मेल :- eejalgraminbanda@gmail.com

पत्रांक :- 896/W-08/56

दिनांक :- 09 / 10 / 2026

सेवा में,

उप महाप्रबन्धक,
मैसर्स एन०सी०सी० लि०,
बाँदा।

विषय :- इलेक्ट्रॉनिक प्रिन्ट मीडिया "दैनिक भास्कर" बाँदा/चित्रकूट ई-संस्करण के दिनांक 03.10.2026 के समाचार पत्र में प्रकाशित खबर "अमलोर गाँव में जल जीवन मिशन का पानी गंदा: पैलानी के ग्रामीणों ने SDM से की शिकायत, पुरानी योजना चालू करने की माँग" आख्या प्रेषण के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक इलेक्ट्रॉनिक प्रिन्ट मीडिया "दैनिक भास्कर" बाँदा/चित्रकूट ई-संस्करण के दिनांक 03.10.2026 में प्रकाशित खबर "अमलोर गाँव में जल जीवन मिशन का पानी गंदा: पैलानी के ग्रामीणों ने SDM से की शिकायत, पुरानी योजना चालू करने की माँग" के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि उक्त शिकायत प्रकरण के सर्दभित ग्राम अमलोर में अमलीकौर ग्राम समूह पेयजल योजना से पेयजलापूर्ति संचालित है। ग्राम में शिकायत उपरान्त जल जीवन मिशन के द्वारा आपूर्ति किये जा रहे पेयजल का गुणवत्ता परीक्षण विभिन्न ग्रामवासियों की उपस्थिति में कराया गया, जिसमें पेयजल क्लोरीनयुक्त एवं शुद्ध पाया गया। ग्रामवासियों को पेयजल की गुणवत्ता के सम्बन्ध में जागरूक किया गया। कतिपय कारणों से ग्राम में दो गलियों में पाइप लाइन में चोकेज के कारण अन्तिम हिस्सों में पेयजलापूर्ति प्रभावित है, जिसके मरम्मत कार्य कार्यदायी संस्था मैसर्स एन०सी०सी० लि०, बाँदा द्वारा कराया जा रहा है। ग्राम के शेष भाग में पेयजलापूर्ति संचालित है (जी०पी०एस० फोटोग्राफ संलग्न)। ग्राम में जलसंस्थान, बाँदा द्वारा भी नलकूप के माध्यम से ग्राम के औंशिक हिस्सों में पेयजलापूर्ति संचालित की जा रही थी, जिसके बन्द होने पर ग्रामीणों द्वारा पुनः संचालित कराये जाने हेतु माँग की जा रही है, जिसके सम्बन्ध में जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर निस्तारण कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(विमल कुमार वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य अभियन्ता, (बुन्देलखण्ड क्षेत्र) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झांसी।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बाँदा।
- 3- जिलाधिकारी, बाँदा।
- 4- अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), बाँदा।

अधिशासी अभियन्ता

The NCC logo is displayed in a white box. It consists of the letters 'NCC' in a bold, sans-serif font. The 'N' is dark blue, the first 'C' is a gradient of yellow to orange, and the second 'C' is dark blue.

NCC Ltd.
Amlikaur Gov WSS Project
08.10.2026 11:21
25.73533, 80.37798 ($\pm 5\text{m}$)
Altitude: 45m
P9MH+X4M, Amlor, 210126



The NCC logo is displayed in a white box. It consists of the letters 'NCC' in a bold, sans-serif font. The 'N' is dark blue, the first 'C' is a gradient of yellow to orange, and the second 'C' is dark blue.

NCC Ltd.
Amlikaur Gov WSS Project
08.10.2026 11:21
25.73533, 80.37797 ($\pm 3m$)
Altitude: 49m
P9MH+X4M, Amlor, 210126





NCC

NCC Ltd.
Amlikaur Gov WSS Project
08.10.2026 08:31
25.65658, 80.48477 ($\pm 4m$)
Altitude: 58m
Unnamed Road, 210128



The NCC logo is displayed in a white box. It consists of the letters 'NCC' in a bold, sans-serif font. The 'N' is dark blue, the first 'C' is a gradient of orange and yellow, and the second 'C' is dark blue.

NCC Ltd.
AmljKaur Gov WSS Project
08.10.2026 09:20
25.70875, 80.37934 ($\pm 3\text{m}$)
Altitude: 52m
P95H+9RX, Sisolar, Rehutan, 210126

SW





The logo for NCC (National Council for Construction) features the letters 'NCC' in a bold, sans-serif font. The 'N' is dark blue, and the 'CC' is a vibrant rainbow gradient.

NCC Ltd.
Amlikaur Gov WSS Project
08.10.2026 08:57
25.69665, 80.42704 ($\pm 4\text{m}$)
Altitude: 64m
MCWG+CGQ, Piparahari, 210001



अमलौर गांव में जल जीवन मिशन का पानी गंदा: पैलानी के ग्रामीणों ने SDM से की शिकायत, पुरानी योजना चालू करने की मांग

श्रीकांत शिबारी । रामपुर(पैलानी), बादा
5 दिवस पहले



बांदा के पेलानी में तहसील समाधान दिवस के दौरान अमलौर गांव के ग्रामीणों ने एसडीएम भूपेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने गांव में साफ पानी की समस्या बताई।

ग्रामीणों ने बताया कि पहले जल संस्थान योजना से पानी मिलता था, जिसे नमामि गंगे योजना के तहत बंद कर दिया गया है। अब जल जीवन मिशन के तहत नल लगाए गए हैं, लेकिन आधे से ज्यादा गांव में पानी नहीं पहुंच रहा।

जहाँ पानी आ रहा है, वहाँ भी ग्रामीणों ने गंदा पानी और कीड़े जाने की शिकायत की है। इससे गाँव में पानी का संकट खड़ा हो गया है।

ग्रामीणों ने पुरानी जल संस्थान योजना की बोरेिंग तुरंत चालू करने की मांग की है। साथ ही, जल जीवन मिशन के पानी की गुणवत्ता जाँचने और जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा, वहाँ व्यवस्था करने को कहा। जापन सौंपने वाली में पार्थ सिंह कछवाह, कुंवर चंदन सिंह और राजन सिंह समेत कई ग्रामीण शामिल थे।



इसका चित्र को Google पर पसंदीदा बोर्ड बनाने →

