



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

अधिकासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम,
भुजौली कालोनी, देवरिया-274001

पत्रांक 1831 / कार्य-०३ / 336

दिनांक - 13/10/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय:-ऑनलाइन समाचार पत्र "दैनिक भास्कर" में प्रकाशित खबर "एकला मिश्रौलिया में जल जीवन मिशन की पाइप खराब, ग्रामीण परेशान: महीनों से मुसहर बस्ती को नहीं मिल रहा स्वच्छ पानी, मरम्मत के बाद भी पाइप नहीं लौटी" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक ऑनलाइन दैनिक समाचार पत्र "दैनिक भास्कर" में प्रकाशित खबर "एकला मिश्रौलिया में जल जीवन मिशन की पाइप खराब, ग्रामीण परेशान: महीनों से मुसहर बस्ती को नहीं मिल रहा स्वच्छ पानी, मरम्मत के बाद भी पाइप नहीं लौटी" के अन्तर्गत पेयजल उपलब्ध कराने से सम्बन्धित खबर प्रकाशित हुई।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि विकास खण्ड-रुद्रपुर के एकला मिश्रौलिया ग्रामीण पाइप पेयजल योजनान्तर्गत नलकूप, पम्प हाऊस व बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। योजनान्तर्गत शिरोपरि जलाशय 175कि०मी०/16 मी०, पाइप लाइन 10.90 कि०मी० एवं 453 नग गृह संयोजन का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। वर्तमान में योजना पर Culvert Crossing में लीकेज होने के कारण योजना से जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। एक सप्ताह के अन्दर लीकेज मरम्मत का कार्य कराकर योजना से पानी की जलापूर्ति संचालित करा दी जायेगी।

भवदीय

(अखिल आनन्द)
अधिकासी अभियन्ता