ई0–मेल :– eecdpratapgarh@rediffmail.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण),

म0नं0– 596, रामजीपुरम्, देवकली, सरोज तिराहा, रूपापुर रोड, प्रतापगढ़–230001

पत्रांक:– 4090 / स्म-12 / 76 दिनांक:– 07/09/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषयः– **ई–समाचार पत्र दैनिक भाष्कर में दिनांक– 07.09.2026 को प्रकाशित शीर्षक "कुड़ा में जल जीवन मिशन की टंकी बदहालः 6 महीने से पानी सप्लाई, फिर भी कई घरों तक नहीं पहुंचा जल, लीकेज और गंदगी से ग्रामीण परेशान" की आख्या के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक हिन्दी ई–समाचार पत्र दैनिक भाष्कर में दिनांक– 07.09.2026 को प्रकाशित शीर्षक "कुड़ा में जल जीवन मिशन की टंकी बदहालः 6 महीने से पानी सप्लाई, फिर भी कई घरों तक नहीं पहुंचा जल, लीकेज और गंदगी से ग्रामीण परेशान" के सम्बन्ध में आख्या निर्धारित प्रारूप पर संलग्न कर प्रेषित है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय
Digitally signed by
TAUSEEF AHMAD
Date: 07-09-2026
(तौसीफ अहमद)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2– जिलाधिकारी महोदय, प्रतापगढ़।
3– मुख्य अभियन्ता (कानपुर क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), कानपुर।
4– अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज।
5– मुख्य विकास अधिकारी महोदय, प्रतापगढ़।
6– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, प्रतापगढ़।

अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), प्रतापगढ़।

ई–समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का विवरण एवं अद्यतन आख्या					
क्र0 सं0	जनपद का नाम	समाचार पत्र एवं दिनांक	प्रकाशित शीर्षक	आख्या	टिप्पणी
1	प्रतापगढ़	ई–दैनिक समाचार पत्र दैनिक भाष्कर एवं दिनांक– 07.09.2026	कुढ़ा में जल जीवन मिशन की टंकी बदहालः 6 महीने से पानी सप्लाई, फिर भी कई घरों तक नहीं पहुंचा जल, लीकेज और गंदगी से ग्रामीण परेशान	जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत सूचीबद्ध फर्म मेसर्स पावरमेक प्रोजेक्ट लि0, हैदराबाद द्वारा विकास खण्ड– विहार में कुढ़ा पेयजल योजना निर्मित की जा रही है। उक्त पेयजल योजना पर नलकूप बोरिंग– 100 प्रतिशत, पम्प हाउस– 100 प्रतिशत, बाउण्ड्रीवाल– 100 प्रतिशत, शिरोपरि जलाशय– 100 प्रतिशत, वितरण प्रणाली– 100 प्रतिशत एवं गृह संयोजन– 85 प्रतिशत का कार्य पूर्ण है। उक्त पेयजल योजना के अन्तर्गत बिछायी गयी पाइप लाइन रामगमन पथ एक्सप्रेसवे निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त एवं कुछ स्थानों पर लीकेज होने के कारण कुछ पुरवों में आंशिक जलापूर्ति हो रही है। वर्तमान में लीकेज मरम्मत एवं क्षतिग्रस्त पाइप लाइन के मरम्मत के कार्य के साथ–साथ वर्षा ऋतु में उगी घास के सफाई का कार्य प्रगति पर है। 01 सप्ताह में मरम्मत सम्बन्धी समस्त कार्य पूर्ण कराते हुए योजना से जलापूर्ति सुचारू रूप से चालू कर दी जायेगी। **संलग्नक– फोटोग्राफ।**	—

JE

सहायक अभियन्ता

Kurha, Uttar Pradesh, India
Google

Kurha, Uttar Pradesh, India
Google

Kurha, Uttar Pradesh, India
Google

Kurha, Uttar Pradesh, India
Google

Kurha, Uttar Pradesh, India
Jjxr+5v7, Kurha, Uttar Pradesh 229413, India
Lat 25.648548° Long 81.643965°
Monday, 07/09/2026 02:01 PM GMT +05:30
Google


Kurha, Uttar Pradesh, India
Google