

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय,

उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अमेठी

पत्रांक

1464

/ कार्य-2

/ 72

दिनांक 18/9/2026

सेवा में

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय:- दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में दिनांक 18.09.2026 को प्रकाशित समाचार "हर घर तक नहीं पहुंचा पानी, शिकायतें बढ़ी" के संबंध में आख्या।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकाशित समाचार के संबंध में अवगत कराना है कि समाचार में उल्लिखित शिकायतों का संबंधित ग्राम पेयजल योजनाओं के स्तर से परीक्षण कराया गया। परीक्षणोपरांत निम्नवत स्थिति पायी गयी है:-

1. विकास खण्ड-संग्रामपुर - भावलपुर ग्रामीण पेयजल योजना:-

उक्त योजना के अंतर्गत केवल चुरावनपुर पुरवा में पाइपलाइन में लीकेज होने के कारण लगभग 04-06 दिवस तक जलापूर्ति बाधित रही थी। शिकायत प्राप्त होते ही लीकेज की मरम्मत कराते हुए दिनांक 13.09.2026 को जलापूर्ति सुचारु रूप से चालू करा दी गयी थी। मरम्मत हुई सड़क के कुछ हिस्से में वर्षा के कारण मिट्टी के बैठ जाने की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी, जिसे भी अब दुरुस्त करा दिया गया है।

2. विकास खण्ड-भेटुआ - पिंडोरिया ग्रामीण पेयजल योजना:-

उक्त योजना में दिनांक 10.09.2026 को मोटर जल जाने के कारण जलापूर्ति बाधित हुई थी। मोटर को निकालकर मरम्मत हेतु भेजने तथा मरम्मत के उपरांत पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया में लगभग 04-06 दिवस का समय लगाना स्वाभाविक था। उक्त अवधि में जलापूर्ति बाधित रही। तत्पश्चात दिनांक 14.09.2026 की सायं से मोटर को पुनः स्थापित कर जलापूर्ति पूर्ण की भांति सुचारु रूप से चालू कर दी गयी थी।

3. विकास खण्ड-भादर - भादर-घोरहा ग्रामीण पेयजल योजना:-

उक्त योजना के संबंध में पाइपलाइन विगत 15 दिवस से क्षतिग्रस्त होने की शिकायत का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में अवगत कराना है कि शिकायत प्राप्त होते ही उसी दिन सम्बन्धित पाइपलाइन की मरम्मत कराकर जलापूर्ति को सुचारु रूप से चालू करा दिया गया था।

4. विकास खण्ड-मुसाफिरखाना - निजामुद्दीनपुर ग्रामीण पेयजल योजना:-

उक्त योजना में कुछ स्थानों पर FHTC लगाए जाने के बावजूद जल उपलब्ध न होने तथा कुछ स्थानों पर टॉटी न लगाए जाने की शिकायत के संबंध में अवगत कराना है कि योजना में FHTC का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है तथा योजना अभी O&M चरण में नहीं है। अतः योजना के अंतर्गत अवशेष कार्य पूर्ण होने एवं आवश्यक परीक्षण (Trial Run) सफलतापूर्वक संपन्न होने के उपरांत ही योजना से पूर्ण रूप से जलापूर्ति सुनिश्चित किया जाना संभव होगा। संबंधित कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अतः उपर्युक्त के क्रम में समाचार पत्र में प्रकाशित शिकायतों के संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए आख्या सादर प्रेषित है।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता

पुं०सं०

दिनांक


प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या(कैम्प-काराबंदी) को सादर सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी महोदय, अमेठी को सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, अमेठी को सादर सूचनार्थ।
4. जिला सूचना अधिकारी अमेठी।

अधिशासी अभियन्ता

Amethi News: घरों तक नहीं पहुंचा पानी, शिकायतें बढ़ीं

संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Wed, 16 Sep 2026 12:58 AM IST



संग्रामपुर के भावलपुर में बनी पानी की टंकी। -संवाद



अमेठी। हर घर तक नल से पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत कनेक्शन दिए जा रहे हैं। हालांकि, कई गांवों में घरों तक पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। योजना के शिकायत पोर्टल पर दर्ज मामलों से जमीनी हकीकत सामने आई है। शिकायतों में कहीं दो साल से नल सूखे हैं तो कहीं मोटर खराब होने से चार-पांच दिन से पानी बंद है।

पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से भी कई गांवों में लंबे समय से जलापूर्ति प्रभावित है। संग्रामपुर के भावलपुर निवासी आनंद लाल ने 10 सितंबर को शिकायत की कि कनेक्शन के बाद भी दो साल से पानी नहीं मिला। इसी गांव के तीर्थराज तिवारी ने 11 सितंबर को पर्याप्त पानी न मिलने और खोदी गई सड़क की मरम्मत न होने की समस्या बताई।